

1. 개정이유

제로에너지건축물 의무대상 확대(1.1 시행) 및 관계법령 개정 등에 따라 중복되는 건축물의 에너지소요량 평가대상 삭제, 건축기준 완화 중첩 적용 허용 등 세부기준을 정비하여 녹색건축물 보급·확산을 유도하고, 건축물의 에너지절감을 위한 에너지성능지표 평가방법 및 에너지절약 계획 이행검토서를 합리적으로 조정하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 유사 적용예외 규정 일원화(안 제4조)

- 건축물의 에너지소요량 평가서(제21조) 적합 시 에너지성능지표(제15조) 적용을 예외 받을 수 있는 기준이 이원화되어 운영되고 있어 일원화하고자 함

나. 건축기준 완화 중첩적용 허용을 위한 세부기준 정비(안 제17조 및 별표9)

- 건축기준(용적률 및 높이)에 대한 완화기준을 중첩 적용할 수 있도록 관계법령이 개정됨에 따라 고시 내 세부 완화기준을 중첩 적용할 수 있도록 정비하고자 함

다. 건축물의 에너지소요량 평가제도(총량제) 의무대상 정비(안 제21조)

- 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」 일부개정(대통령령 제33133호, 2022.12.27)으로 고성능 정량평가 제도인 제로에너지건축물 인증 표시 의무대상이 총량제 의무대상까지 확대됨에 따라 중첩되는

의무대상 삭제

라. 에너지성능지표(EPI) 평가방법 정비(안 서식1)

- 부문별 에너지절감 기술 적용을 위한 EPI 대상 중 ‘열회수형 환기장치’에 대한 평가기준이 한국산업표준(KS) 평가기준과 상이함에 따라 일원화하고자 함

마. 에너지절약계획 이행검토서 정비(안 서식3)

- EPI 항목 등이 개정됨에 따라 에너지절약계획서의 이행여부를 확인하는 이행검토서 서식도 동일한 항목으로 정비하고자 함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「녹색건축물 조성 지원법」 등

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

건축물의 에너지절약설계기준 일부개정고시안

건축물의 에너지절약설계기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1호를 삭제하고, 같은 조 제8호 중 “제21조제1항제1호 및 2호에 따라”를 “제21조제2항에서 제시하는”으로, “평가서를 제출해야하는 대상 건축물이 제21조제2항의”를 “평가서”로 한다.

제5조제12호에 하목을 다음과 같이 신설한다.

하. “간선”이라 함은 인입구에서 분기과전류차단기에 이르는 배선으로서 분기회로의 분기점에서 전원측의 부분을 말한다.

제16조 제목 외의 부분 중 “영 제11조”를 “영 제11조제2항”으로, “완화 기준”을 “세부 완화기준”으로 한다.

제17조제2항을 삭제한다.

제18조제4항 중 “검토하고”를 “지방건축위원회 심의를 통해 검토하고”로 한다.

제21조제1항제3호를 삭제하고, 같은 조 제2항 본문 중 “제1항제1호와 제2호에 해당하는 건축물”을 “건축물”로 한다.

별표 9 제목 “완화기준”을 “세부 완화기준”으로 하고, 표 및 비고를 다음과 같이 한다.

1) 녹색건축 인증에 따른 건축기준 완화비율(영 제11조제1항제2호 관련)

최대완화비율	완화조건	비고
6%	녹색건축 최우수 등급	
3%	녹색건축 우수 등급	

2) 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 따른 건축기준 완화비율(영 제11조제1항제3호 및 제3의2호 관련)

최대완화비율	완화조건	비고
15%	제로에너지건축물 1등급	
14%	제로에너지건축물 2등급	
13%	제로에너지건축물 3등급	
12%	제로에너지건축물 4등급	
11%	제로에너지건축물 5등급	
6%	건축물 에너지효율 1++ 등급	
3%	건축물 에너지효율 1+ 등급	

3) 녹색건축물 조성 시범사업 대상으로 지정된 건축물(영 제11조제1항제4호 관련)

최대완화비율	완화조건	비고
10%	녹색건축물 조성 시범사업	

4) 신축공사를 위한 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물(영 제11조 제1항제5호 관련)

- 이 경우 「재활용 건축자재의 활용기준」 제4조제2항에 따른다.

비고

1) 완화기준을 중첩 적용받고자 하는 건축물의 신청인은 법 제15조 제2항에 따른 범위를 초과하여 신청할 수 없다.

2) 이 외 중첩 적용 최대한도와 관련된 사항은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조제7항 및 「건축법」 제60조제4항에 따른다.

별지 제1호 서식부터 제3호 서식을 각각 다음과 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 종전의 규정에 따를 수 있다.

1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가(건축허가가 의제되는 다른 법률에 따른 허가·인가·승인 등을 포함한다. 이하 같다)를 받았거나 신청한 건축물
2. 「건축법」 제4조의2제1항에 따라 건축허가를 받기 위하여 건축위원회에 심의를 신청한 건축물
3. 제1호에 해당하는 건축물로서 이 고시 시행 이후 변경허가를 신청하거나 변경신고를 하는 건축물

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(적용예외) 다음 각 호에 해당하는 경우 이 기준의 전체 또는 일부를 적용하지 않을 수 있다.	제4조(적용예외) ----- ----- -----.
1. 지방건축위원회 또는 관련 전문 연구기관 등에서 심의를 거친 결과, 새로운 기술이 적용되거나, 제21조제2항에 따른 연간 단위면적당 에너지소비총량에 근거하여 설계됨으로써 에너지절약 성능이 있는 것으로 인정되는 건축물의 경우에는 제15조를 적용하지 아니할 수 있다.	<삭 제>
2. ~ 7. (생략)	2. ~ 7. (현행과 같음)
8. 제21조제1항제1호 및 2호에 따라 건축물 에너지소요량 평가서를 제출해야하는 대상 건축물이 제21조제2항의 판정기준을 만족하는 경우에는 제15조를 적용하지 아니할 수 있다.	8. 제21조제2항에서 제시하는 건축물 에너지소요량 평가서 판정기준을 만족하는 경우에는 제15조를 적용하지 아니할 수 있다.
제5조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.	제5조(용어의 정의) ----- ----- -----.

현행	개정안
1. ~ 11. (생략) 12. 전기설비부문 가. ~ 카. (생략) 타.·파. 삭제 <신설> 13. ~ 20. (생략) 제16조(완화기준) 영 제11조에 따라 건축물에 적용할 수 있는 완화기준은 별표9에 따르며, 건축주가 건축기준의 완화적용을 신청하는 경우에 한해서 적용한다. 제17조(완화기준의 적용방법) ① (생략) ② 완화기준은 제16조에서 정하는 범위 내에서 제1항제1호 내지 제2호에 나누어 적용할 수 있다. 제18조(완화기준의 신청 등) ① ~ ③ (생략) ④ 완화기준의 신청을 받은 허가권자는 신청내용의 적합성을	1. ~ 11. (현행과 같음) 12. ----- 가. ~ 카. (현행과 같음) 하. “간선”이라 함은 인입구에서 분기과전류차단기에 이르는 배선으로서 분기회로의 분기점에서 전원측의 부분을 말한다. 13. ~ 20. (현행과 같음) 제16조(완화기준) 영 제11조제2항 ----- 세부 완화기준----- -----. 제17조(완화기준의 적용방법) ① (현행과 같음) <삭제> 제18조(완화기준의 신청 등) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- -----

현행	개정안
검토하고, 신청자가 신청내용을 이행하도록 허가조건에 명시하여 허가하여야 한다. 제21조(건축물의 에너지소요량의 평가대상 및 에너지소요량 평가서의 판정) ① 신축 또는 별동으로 증축하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물은 1차 에너지소요량 등을 평가하여 별지 제1호 서식에 따른 건축물 에너지소요량 평가서를 제출하여야 한다. 1. 2. (생략) 3. 연면적의 합계가 500제곱미터 이상인 모든 용도의 공공기관 건축물 ② 제1항제1호와 제2호에 해당하는 건축물의 에너지소요량 평가서는 단위면적당 1차 에너지소요량의 합계가 200 kWh/m²년 미만일 경우 적합한 것으로 본다. 다만, 공공기관 건축물은 140 kWh/m²년 미만일 경우 적합한 것으로 본다.	지방건축위원회 심의를 통해 검토하고----- -----. 제21조(건축물의 에너지소요량의 평가대상 및 에너지소요량 평가서의 판정) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. 2. (현행과 같음) <삭 제> ② 건축물----- ----- ----- ----- ----- -----. ----- -----.

현행

개정안

[별표9] 완화기준

최대완화비율	완화조건	비고
15%	제로에너지건축물 1등급	
14%	제로에너지건축물 2등급	
13%	제로에너지건축물 3등급	
12%	제로에너지건축물 4등급	
11%	제로에너지건축물 5등급	
10%	건축물 에너지효율 1++등급	
9%	건축물 에너지효율 1+등급 및 녹색건축 최우수 등급	
6%	건축물 에너지효율 1+등급 및 녹색건축 우수 등급	
6%	건축물 에너지효율 1등급 및 녹색건축 최우수 등급	
3%	건축물 에너지효율 1등급 및 녹색건축 우수 등급	

비고

1) 건축주 또는 사업주체가 「건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」에 따른 제로에너지건축물 인증 또는 건축물 에너지효율등급 인증 및 「녹색건축 인증에 관한 규칙」에 따른 녹색건축 인증을 획득한 경우 완화조건에 따른 최대완화비율 내에서 건축 기준 완화를 신청할 수 있다.

2) 완화비율은 제18조제2항에 따라 범위 내에서 나누어 적용할 수 있다.

[별표9] 세부 완화기준

1) 녹색건축 인증에 따른 건축기준 완화비율(영 제11조제1항제2호 관련)

최대완화비율	완화조건	비고
6%	녹색건축 최우수 등급	
3%	녹색건축 우수 등급	

2) 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 따른 건축기준 완화비율(영 제 11조제1항제3호 및 제3의2호 관련)

최대완화비율	완화조건	비고
15%	제로에너지건축물 1등급	
14%	제로에너지건축물 2등급	
13%	제로에너지건축물 3등급	
12%	제로에너지건축물 4등급	
11%	제로에너지건축물 5등급	
6%	건축물 에너지효율 1++ 등급	
3%	건축물 에너지효율 1+ 등급	

3) 녹색건축물 조성 시범사업 대상으로 지정된 건축물(영 제11조제1항제4호 관련)

최대완화비율	완화조건	비고
10%	녹색건축물 조성 시범사업	

4) 신축공사를 위한 골조공사에 재활용 건축자재를 사용한 건축물(영 제11조제1항제5호 관련)

- 이 경우 「재활용 건축자재의 활용기준」 제4조제2항에 따른다.

비고

1) 완화기준을 중첩 적용받고자 하는 건축물의 신청인은 법 제15조제2항에 따른 범위를 초과하여 신청할 수 없다.

2) 이 외 중첩 적용 최대한도와 관련된 사항은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제 78조제7항 및 「건축법」 제60조제4항에 따른다.

[별지 제1호 서식]

(중략)

2. 에너지성능지표^{주1)}

(중략)

항 목			기본배점 (a)				배점 (b)					평점 (a*b)	근거	
			비주거		주거		1점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점			
			대형 (3,000㎡ 이상)	소형 (500~ 3,000 ㎡미만)	주택 1	주택 2								
기 계 설 비 부 문	1. 난방 설비 ^{주8)} (효율%)	기름 보일러		7	6	9	6	93이상	90~ 93미만	87~ 90미만	84~ 87미만	84미만		
		가스 보일러	중양난방방식					90이상	86~ 90미만	84~ 86미만	82~ 84미만	82미만		
			개별난방방식					1등급 제품	-	-	-	그 외 또는 미설치		
		기타 난방설비						고효율 제품, (신재생 인증제품)	-	-	-	그 외 또는 미설치		
	2. 냉방 설비	원심식(성적계수, COP)		6	2	-	2	5.18이상	4.51~ 5.18미만	3.96~ 4.51미만	3.52~ 3.96미만	3.52미만		
		흡수식 (성적 계수, COP)	①1중효율					0.75이상	0.73~ 0.75미만	0.7~ 0.73미만	0.65~ 0.7미만	0.65미만		
			②2중효율					1.2이상	1.1~ 1.2미만	1.0~ 1.1미만	0.9~ 1.0미만	0.9미만		
			③3중효율 ④냉온수기					고효율 제품, (신재생 인증제품)	-	-	-	그 외 또는 미설치		
	기타 냉방설비													
	3.공조용 송풍기의 우수한 효율설 비 채택(설비별 배점 후 용량가중 평균)		3	1	-	1	60%이상	57.5~ 60%미만	55~ 57.5%미만	50~ 55%미만	50%미만			
	4.냉온수, 냉각수 순환, 급수 및 급탕 펌프의 우수한 효율설비 채 택 ^{주9)}		2	2	3	3	1.16E 이상	1.12E~ 1.16E미만	1.08E~ 1.12E미만	1.04E~ 1.08E미만	1.04E 미만			
	5.이코노마이저시스템 등 외기냉 방시스템의 도입		3	1	-	1	전체 외기도입 풍량합의 60% 이상 적용 여부							
	6.고효율 열회수 형 환기장치 채 택 ^{주10)}	공조기 부착형		3	3	3	3	설치 여부						
		개별 장치 (유효전열교환 효율, %)	(난방) 74 이상					73 이상	72 이상	71 이상	70 이상			
			(냉방) 57 이상					54 이상	51 이상	48 이상	45 이상			
			전체 외기도입 풍량합의 60% 이상 적용 시 배점 가능											
	7.기기배관 및 덕트 단열		2	1	2	2	국가건설기준 기계설비공사에서 정하는 기준의 20% 이상 단열재 적용 여부(급수, 배수, 소화배관, 배연 덕트 제외)							
8.열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단계어 운전		2	1	2	2	전체 열원설비의 60% 이상 적용 여부								
9.공기조화기 팬에 가변속제어 등 에너지절약적 제어방식 채택		2	1	-	1	공기조화기용 전체 팬 동력의 60% 이상 적용 여부								
10.축냉식 전기냉방, 가스 및 유류 이용 냉방, 지역냉방, 소형열병합 냉방 적용, 신재생에너지 이용 냉 방 적용(냉방용량 담당 비율, %)		2	1	-	1	100	90~ 100미만	80~ 90미만	70~ 80미만	60~ 70미만				
11.전체 급탕용 보일러 용량에 대한 우수한 효율설비 용량 비율 (단, 우수한 효율설비의 급탕 용 보일러는 고효율제품인 경우 에만 배점)		2	2	2	2	80이상	70~ 80미만	60~ 70미만	50~ 60미만	50미만				
12.난방 또는 냉난방순환수 펌프의 대수제어 또는 가변속제어 등 에너 지절약적 제어방식 채택		2	1	2	2	냉난방 순환수 펌프 전체 동력의 60% 이상 적용 여부								
13.급수용 펌프 또는 가압급수펌프 전동기에 가변속제어 등 에너지절 약적 제어방식 채택		1	1	1	1	급수용 펌프 전체 동력의 60% 이상 적용 여부								
14.기계환기설비의 지하주차장 환기용 팬에 에너지절약적 제어 방식 설비 채택		1	1	1	1	지하주차장 환기용 팬 전체 동력의 60% 이상 적용 여부								
15. T.A.B 또는 커미셔닝 실시		1	1	-	-	커미셔닝	-	T.A.B	-	-				
16. 지역난방방식 또는 소형가스열 병합발전 시스템, 소각로 활용 폐 열시스템을 채택하여 1번, 8번 항 목의 적용이 불가한 경우의 보상점 수		10	8	12	9	지역난방, 소형가스열병합발전, 소각로 활용 폐 열시스템은 전체 난방설비용량(신재생에너지난 방설비용량 제외)의 60% 이상 적용 여부 (단, 부 열원은 기계부문 1번 항목의 배점(b) 0.9점 이상 또는 에너지소비효율 1등급 수준 설치에 한함)								
17. 개별난방 또는 개별냉난방방식 ^{주11)} 을 채택하여 8번, 12번 항목의 적용이 불가한 경우의 보상점수		4	2	4	4	개별난방 또는 개별냉난방방식은 전체 난방설비 용 량의 60% 이상 적용 여부								
기계설비부문 소계														

[별지 제1호 서식]

(중략)

2. 에너지성능지표^{주1)}

(중략)

항 목			비주거		주거		1점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점	평점 (a*b)	근거		
			대형 (3,000㎡ 이상)	소형 (500~ 3,000 ㎡미만)	주택 1	주택 2									
기 계 설 비 부 문	1. 난방 설비 ^{주8)} (효율%)	기름 보일러		7	6	9	6	93이상	90~ 93미만	87~ 90미만	84~ 87미만	84미만			
		가스 보일러	중앙난방방식					90이상	86~ 90미만	84~ 86미만	82~ 84미만	82미만			
			개별난방방식					1등급 제품	-	-	-	그 외 또는 미설치			
		기타 난방설비						고효율 제품, (신재생 인증제품)	-	-	-	그 외 또는 미설치			
	2. 냉방 설비	원심식(성적계수, COP)		6	2	-	2	5.18이상	4.51~ 5.18미만	3.96~ 4.51미만	3.52~ 3.96미만	3.52미만			
		흡수식 (성적 계수, COP)	①1중효율					0.75이상	0.73~ 0.75미만	0.7~ 0.73미만	0.65~ 0.7미만	0.65미만			
			②2중효율					1.2이상	1.1~ 1.2미만	1.0~ 1.1미만	0.9~ 1.0미만	0.9미만			
			③3중효율					고효율 제품, (신재생 인증제품)	-	-	-	그 외 또는 미설치			
	④냉온수기	기타 냉방설비													
	3.공조용 송풍기의 우수한 효율설 비 채택(설비별 배점 후 용량가중 평균)		3	1	-	1	60%이상	57.5~ 60%미만	55~ 57.5%미만	50~ 55%미만	50%미만				
	4.냉온수, 냉각수 순환, 급수 및 급탕 펌프의 우수한 효율설비 채 택 ^{주9)}		2	2	3	3	1.16E 이상	1.12E~ 1.16E미만	1.08E~ 1.12E미만	1.04E~ 1.08E미만	1.04E 미만				
	5.이코노마이저시스템 등 외기냉 방시스템의 도입		3	1	-	1	전체 외기도입 풍량합의 60% 이상 적용 여부								
	6.고효율 열회수 형 환기장치 채 택 ^{주10)}	공조기 부착형 개별 장치 (열 교환 효율, %)	전열 교환 기	난방 냉방	3	3	3	3	설치 여부						
									74 이상	73 이상	72 이상	71 이상	70 이상		
									57 이상	54 이상	51 이상	48 이상	45 이상		
									88 이상	86 이상	84 이상	82 이상	80 이상		
	7.기기배관 및 덕트 단열		2	1	2	2	국가건설기준 기계설비공사에서 정하는 기준의 20% 이상 단열재 적용 여부(급수, 배수, 소화배관, 배연 덕트 제외)								
8.열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단계 제어 운전		2	1	2	2	전체 열원설비의 60% 이상 적용 여부									
9.공기조화기 팬에 가변속제어 등 에너지절약적 제어방식 채택		2	1	-	1	공기조화기용 전체 팬 동력의 60% 이상 적용 여부									
10.축냉식 전기냉방, 가스 및 유류 이용 냉방, 지역냉방, 소형열병합 냉방 적용, 신재생에너지 이용 냉 방 적용(냉방용량 담당 비율, %)		2	1	-	1	100	90~ 100미만	80~ 90미만	70~ 80미만	60~ 70미만					
11.전체 급탕용 보일러 용량에 대한 우수한 효율설비 용량 비율 (단, 우수한 효율설비의 급탕 용 보일러는 고효율제품인 경우 에만 배점)		2	2	2	2	80이상	70~ 80미만	60~ 70미만	50~ 60미만	50미만					
12.냉방 또는 난방 순환수, 냉각수 순환 펌프의 대수제어 또는 가변속 제어 등 에너지절약적 제어방식 채택		2	1	2	2	냉방 또는 난방 순환수, 냉각수 순환 펌프 전체 동력의 60% 이상 적용 여부									
13.급수용 펌프 또는 가압급수펌프 전동기에 가변속제어 등 에너지절 약적 제어방식 채택		1	1	1	1	급수용 펌프 전체 동력의 60% 이상 적용 여부									
14.기계환기설비의 지하주차장 환기용 팬에 에너지절약적 제어 방식 설비 채택		1	1	1	1	지하주차장 환기용 팬 전체 동력의 60% 이상 적용 여부									
15. T.A.B 또는 커미셔닝 실시		1	1	-	-	커미셔닝	-	T.A.B	-	-					
16. 지역난방방식 또는 소형가스열 병합발전 시스템, 소각로 활용 폐 열시스템을 채택하여 1번, 8번 항 목의 적용이 불가한 경우의 보상점 수		10	8	12	9	지역난방, 소형가스열병합발전, 소각로 활용 폐 열시스템은 전체 난방설비용량(신재생에너지난 방설비용량 제외)의 60% 이상 적용 여부 (단, 부 열원은 기계부문 1번 항목의 배점(b) 0.9점 이상 또는 에너지소비효율 1등급 수준 설치에 한함)									
17. 개별난방 또는 개별냉난방방식 ^{주11)} 을 채택하여 8번, 12번 항목의 적용이 불가한 경우의 보상점수		4	2	4	4	개별난방 또는 개별냉난방방식은 전체 난방설비 용 량의 60% 이상 적용 여부									
기계설비부문 소계															

(중략)

3. 건축물 에너지소요량 평가서(신축 또는 별도 증축으로서 연면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 업무시설 및 연면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공공기관 건축물에 한하여 작성)

- 건축물 에너지소요량 평가 분야별 정보

구 분		평가 분야별 정보							
건 축	일반 개요	냉·난방면적	지상층연면적	지하층연면적	층고	천장고	지상층수	지하층수	
		(㎡)	(㎡)	(㎡)	(m)	(m)	(층)	(층)	
	외벽	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 :			(W/㎡·K)
	창 및 문	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 :			(W/㎡·K)
	최상층지붕	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 :			(W/㎡·K)
	최하층바닥	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 :			(W/㎡·K)
기 계	난방	난방설비방식	전체설비용량	용량가중효율		순환펌프동력		전력난방설비 용량비율	
			(kW)	(%) (COP)		(kW)		(%)	
	급탕	급탕설비방식	전체설비용량	용량가중효율		순환펌프동력		전력급탕설비 용량비율	
			(kW)	(%) (COP)		(kW)		(%)	
	냉방	냉방설비방식	전체설비용량	용량가중효율		냉수순환 펌프동력	냉각수순환 펌프동력	전력냉방설비 용량비율	
			(kW)	(COP)		(kW)	(kW)	(%)	
	공조	공조설비방식	급·배기풍량	용량가중효율		급·배기팬동력		열회수율	
			급기 : (CMH) 배기 : (CMH)	급기 : (%) 배기 : (%)	급기 : (kW) 배기 : (kW)		난방 : (%) 냉방 : (%)		
	전 기	조명설비	조명기기종류	LED 조명전력	거실 조명전력		거실 면적		거실 조명밀도
				(kW)	(kW)		(㎡)		(W/㎡)
신재생	태양열	종류	집열판면적	집열판기울기		집열판방위		집열 효율	
			(㎡)	(°)				(%)	
	태양광	종류	모듈면적	모듈기울기		모듈방위		모듈 효율	
			(㎡)	(°)				(%)	
	지열	종류	난방용량·효율	냉방용량·효율		급탕용량·효율		순환펌프동력	
			용량 : (kW) 효율 : (COP)	용량 : (kW) 효율 : (COP)		용량 : (kW) 효율 : (COP)		(kW)	
- 건축물 에너지소요량 평가 최종 결과									
구 분	단위면적당 에너지요구량 (kWh/㎡년)	단위면적당 에너지소요량 (kWh/㎡년)	단위면적당 1차 에너지소요량 (kWh/㎡년)						
난 방									
급 탕									
냉 방									
조 명									
환 기									
합 계									

(중략)

주10) 콘덴싱 보일러는 보일러 효율에서 가산점을 받으므로 열회수형환기장치에서 별도의 가산점을 받지 못한다.

(이하생략)

(중략)

3. 건축물 에너지소요량 평가서(신축 또는 별도 증축으로서 연면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 업무시설 및 연면적의 합계가 500제곱미터 이상인 공공기관 건축물에 한하여 작성)

- 건축물 에너지소요량 평가 분야별 정보

구 분

평가 분야별 정보

건 축

일반 개요

냉·난방면적
(㎡)

지상층연면적
(㎡)

지하층연면적
(㎡)

층고
(m)

천장고
(m)

지상층수
(층)

지하층수
(층)

외벽

면적의 합 : (㎡)

평균 열관류율 : (W/㎡·K)

창 및 문

면적의 합 : (㎡)

평균 열관류율 : (W/㎡·K)

최상층지붕

면적의 합 : (㎡)

평균 열관류율 : (W/㎡·K)

최하층바닥

면적의 합 : (㎡)

평균 열관류율 : (W/㎡·K)

기 계

난방

난방설비방식

전체설비용량
(kW)

용량가중효율
(%)
(COP)

순환펌프동력
(kW)

전력난방설비 용량비율
(%)

급탕

급탕설비방식

전체설비용량
(kW)

용량가중효율
(%)
(COP)

순환펌프동력
(kW)

전력급탕설비 용량비율
(%)

냉방

냉방설비방식

전체설비용량
(kW)

용량가중효율
(%)
(COP)

냉수순환
펌프동력
(kW)

냉각수순환
펌프동력
(kW)

전력냉방설비 용량비율
(%)

공조

공조설비방식

급·배기풍량
급기 : (CMH)
배기 : (CMH)

용량가중효율
급기 : (%)
배기 : (%)

급·배기팬동력
급기 : (kW)
배기 : (kW)

열회수율
난방 : (%)
냉방 : (%)

전 기

조명설비

조명기기종류

LED 조명전력
(kW)

거실 조명전력
(kW)

거실 면적
(㎡)

거실 조명밀도
(W/㎡)

신재생

태양열

종류

집열판면적
(㎡)

집열판기울기
(°)

집열판방위

집열 효율
(%)

태양광

종류

모듈면적
(㎡)

모듈기울기
(°)

모듈방위

모듈 효율
(%)

지열

종류

난방용량·효율
용량 : (kW)
효율 : (COP)

냉방용량·효율
용량 : (kW)
효율 : (COP)

급탕용량·효율
용량 : (kW)
효율 : (COP)

순환펌프동력
(kW)

- 건축물 에너지소요량 평가 최종 결과

구 분

단위면적당
에너지요구량
(kWh/㎡년)

단위면적당
에너지소요량
(kWh/㎡년)

단위면적당
1차 에너지소요량
(kWh/㎡년)

난 방

냉 방

급 탕

조 명

환 기

합 계

(중략)

주10) 열회수형환기장치는 전체 외기도입 풍량의 60% 이상 적용 시 배점획득이 가능하며 개별장치의 난방과 냉방 열교환 효율이 모두 만족될 때 해당 배점을 받을 수 있다.

(이하생략)

[별지 제2호 서식]

완화기준 적용 신청서		허가번호(연도-기관코드-업무구분-허가일련번호) □□□□ - □□□□□□□□ - □□□□ - □□□□□□	
건 축 주	성 명	생년월일 (법인등록번호)	
	주 소	(전화번호 :)	
설 계 자	성 명	면허번호	
	사무소명	등록번호	
	사무소 주소	(전화번호 :)	
대지조건	대지위치		
	지 번	관련지번	
	지 목	용도지역	/
	용도지구	/	용도구역
대지면적(㎡)		건축면적(㎡)	
건폐율(%)		연면적(㎡)	
용적률산정용 연면적(㎡)		용적률(%)	
완화신청의 근거	해당 항목에 √ 하시기 바랍니다.		
	☐ 건축물 에너지효율 등급 인증	☐ 녹색건축 인증	☐ 제로에너지건축물 인증
	()등급	()등급	()등급
완화 받고자 하는 제한기준	최대 완화 비율 합계		
	%		
완화적용 후 변경기준	완화기준의 완화비율 범위 내에서 나눠서 적용할 수 있습니다.		
	☐ 건축물 용적률 ()%	☐ 건축물 높이 ()%	신청 완화 비율 합계
완화적용 후 변경기준	적용 전 : %	적용 전 : m	%
	적용 후 : %	적용 후 : m	
「녹색건축물조성지원법」 제15조, 동법 시행령 제11조 및 건축물의 에너지절약 설계기준 제18조제1항에 따라 위와 같이 완화기준 적용을 신청합니다.			
년 월 일			
건축주 (서명 또는 인)			
특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장 귀하			
구비서류 : 해당 예비인증서 사본 1부.			

[별지 제2호 서식]

완화기준 적용 신청서		허가번호(연도-기관코드-업무구분-허가일련번호) □□□□ - □□□□□□□□ - □□□□ - □□□□□□	
건 축 주	성 명	생년월일 (법인등록번호)	
	주 소	(전화번호 :)	
설 계 자	성 명	면허번호	
	사무소명	등록번호	
	사무소 주소	(전화번호 :)	
대지조건	대지위치		
	지 번	관련지번	
	지 목	용도지역	/
	용도지구	/	용도구역
대지면적(㎡)		건축면적(㎡)	
건폐율(%)		연면적(㎡)	
용적률산정용 연면적(㎡)		용적률(%)	
완화신청의 근거	해당 항목에 √ 하시기 바랍니다.		
	☐ 건축물 에너지효율 등급 인증	☐ 녹색건축 인증	☐ 제로에너지 건축물 인증
	()등급	()등급	()등급
신청 완화비율	☐ 건축물 용적률 ()%	☐ 녹색건축물 조성 시범사업	최대 완화 비율
	()%		%
완화기준 적용 전·후 변경내역	적용 전 : %	적용 전 : m	%
	적용 후 : %	적용 후 : m	
「녹색건축물조성지원법」 제15조, 동법 시행령 제11조 및 건축물의 에너지절약 설계기준 제18조제1항에 따라 위와 같이 완화기준 적용을 신청합니다.			
년 월 일			
건축주 (서명 또는 인)			
특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장 귀하			
구비서류 : 해당 예비인증서 사본 또는 녹색건축물 시범사업 지정 고시 사본 1부.			

[별지 제3호 서식]

에너지절약계획 이행 검토서											
사전확인번호(연도-기관코드-업무구분-사전확인일련번호)											
허가번호(연도-기관코드-업무구분-허가일련번호)											
1. 일반사항											
건축주	성명(법인명)				전화번호						
건축물 개요	건축물명										
	주 소					지역구분	중부	남부	제주		
	주용도		제출대상 연면적		m ²	외벽면적			m ²		
	층수(층고)	층(m)	냉난방면적		m ²	창면적			m ²		
시공사	회사명				착공일		공사완료일				
작성책임자 (건축주 또는 감리자)	소 속				직위				성명		인
건축허가일				건축허가시 적용 설계기준			국토교통부 고시 호				
2. 확인사항											
구 분		시공 및 설치 현황				검토결과					
건 축 부 문 의 무 사 항	①단열조치 (해당 부위 열관류율)	외 벽	최대: 최소:	W/ m ² K		□적합 □부적합					
		최상층지붕	최대: 최소:	W/ m ² K							
		최하층바닥	최대: 최소:	W/ m ² K							
		바닥난방 부위	최대: 최소:	W/ m ² K							
		창	최대: 최소:	W/ m ² K							
		문	최대: 최소:	W/ m ² K							
	②외벽의 평균 열관류율 (창 및 문 포함)	외 벽 (창 및 문 포함)		W/ m ² K		□적합 □부적합					
		점수		점							
	③바닥난방 (슬래브 상부 열저항)	최하층바닥		m ² K/W		□적합 □부적합 □해당없음					
		층간바닥		m ² K/W							
④방습층	□ 단열재 자체성능 : 보온판 □ PE필름 적용: mm× 장 = mm □ 기타 방습재료 :				□적합 □부적합						
⑤방풍구조	□ 회전문 □ 방풍실										
⑥창의 기밀성능	□ 기밀성 : 등급 이상				□적합 □부적합 □해당없음						
⑦공공기관 차양장치 (법 제14조의2의 용도 에 한함)	□ 설치비율 : % □ 건축부문 8번 항목 점수 : 점 □ 건축물 에너지효율 1+등급 이상 취득 () □ 에너지소요량 평가서의 단위면적당 1차 에너지소요량의 합계가 260kWh/m ² 년 미만 ()										
건 축 부 문	① 평균열관류율	외벽		W/ m ² K		□적합 □부적합 □해당없음					
		최상층지붕		W/ m ² K							
		최하층바닥		W/ m ² K							
	② 외피 열교부위의 단열	전체 선형 열교		m		□적합 □부적합 □해당없음					

[별지 제3호 서식]

에너지절약계획 이행 검토서											
사전확인번호(연도-기관코드-업무구분-사전확인일련번호)											
허가번호(연도-기관코드-업무구분-허가일련번호)											
1. 일반사항											
건축주	성명(법인명)				전화번호						
건축물 개요	건축물명										
	주 소					지역구분					
	주용도		제출대상 연면적		m ²	외벽면적			m ²		
	층수(층고)	층(m)	냉난방면적		m ²	창면적			m ²		
시공사	회사명				착공일		공사완료일				
작성책임자 (건축주 또는 감리자)	소 속				직위				성명		인
건축허가일				건축허가시 적용 설계기준			국토교통부 고시 호				
2. 확인사항											
구 분		시공 및 설치 현황				검토결과					
건 축 부 문 의 무 사 항	①단열조치 (해당 부위 열관류율)	외 벽	최대: 최소:	W/ m ² K		□적합 □부적합					
		최상층지붕	최대: 최소:	W/ m ² K							
		최하층바닥	최대: 최소:	W/ m ² K							
		바닥난방 부위	최대: 최소:	W/ m ² K							
		창	최대: 최소:	W/ m ² K							
		문	최대: 최소:	W/ m ² K							
	②외벽의 평균 열관류율 (창 및 문 포함)	외 벽 (창 및 문 포함)		W/ m ² K		□적합 □부적합					
		건축부문 EPI 1번항목 배점(b)		점							
	③바닥난방 (슬래브 상부 열저항)	최하층바닥		m ² K/W		□적합 □부적합 □해당없음					
		층간바닥		m ² K/W							
④방습층	□ 단열재 자체성능 : 보온판 □ PE필름 적용: mm× 장 = mm □ 기타 방습재료 :				□적합 □부적합						
⑤방풍구조	□ 회전문 □ 방풍실										
⑥창의 기밀성능	□ 기밀성 : 등급 이상				□적합 □부적합 □해당없음						
⑦공공기관 차양장치 (법 제14조의2의 용도 에 한함)	□ 외피면적당 평균 태양열취득 : W/m ² □ 건축부문 EPI 7번 항목 배점(b) : 점 □ 건축물 에너지효율 1+등급 이상 취득 () □ 제로에너지건축물 인증 취득 ()										
건 축 부	① 평균열관류율	외벽		W/ m ² K		□적합 □부적합 □해당없음					
		최상층지붕		W/ m ² K							
		최하층바닥		W/ m ² K							

성 능 지 표	성능값	길이의 합				W/mK		
		외피 열교부위의 단열 성능값						
	③ 기밀성 창 및 문	등급			이상	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		통기량			m³/hm²			
		적용비율			%			
	④ 자연채광·환기	채광 개구부 면적			m²	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		외주부 바닥면적			m²			
		창 개폐부위 면적			m²			
	⑤ 야간단열장치	창에 적용한 면적비			%	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
	⑥ 차양장치	적용비율			%	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
⑦ 평균태양열취득	거실 외피면적당 평균 태양열취득			W/m²	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음			
⑧ 공동주택 선택 부문	방풍실 등	주동 출입구 또는 세대현관			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음			
	인동간격비(거리/높이)			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음				
	채광용 개구부 설치 및 조명설비 자동제어			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음				
보상점수		지하주차장 미설치 여부		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음				
건 축 부 문 소 요 량 평 가	① 일반 개요	냉·난방면적	지상층연면적	지하층연면적	층고	천장고	지상층수	지하층수
		(㎡)	(㎡)	(㎡)	(m)	(m)	(층)	(층)
	② 외벽	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 : (W/㎡·K)		
	③ 창 및 문	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 : (W/㎡·K)		
	④ 최상층지붕	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 : (W/㎡·K)		
	⑤ 최하층바닥	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 : (W/㎡·K)		
건축 확인자	소 속		직 위		성명	☐		
구 분		시공 및 설치 현황			검토결과			
기 계 설 비 부	① 설계용 외기조건	난방용 온·습도		℃	%	☐ 적합 ☐ 부적합		
		냉방용 온·습도		℃	%			
	② 펌프	구 분		효율비	설치용량	☐ 적합 ☐ 부적합		
		급수용	A :	kW				
			B :					
		급탕용	A :	kW				
B :								
순환수용	A :	kW						

문 성 능 지 표	② 외피 열교부위의 단열 성능값	전체 선형 열교 길이의 합			m	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		외피 열교부위의 단열 성능값			W/mK			
	③ 기밀성 창 및 문	등급			이상	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		통기량			m³/hm²			
		적용비율			%			
	④ 기밀성능 강화조치	외기 직접 면한 창 및 문에 적용한 비율			%	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
	⑤ 평균태양열취득	거실 외피면적당 평균 태양열취득			W/m²	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
	⑥ 공동주택 선택 항목	방풍실 등	주동 출입구 또는 세대현관			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
인동간격비(거리/높이)				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음				
보상점수		지하주차장 미설치 여부		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음				
건 축 부 문 소 요 량 평 가	① 일반 개요	냉·난방면적	지상층연면적	지하층연면적	층고	천장고	지상층수	지하층수
		(㎡)	(㎡)	(㎡)	(m)	(m)	(층)	(층)
	② 외벽	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 : (W/㎡·K)		
	③ 창 및 문	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 : (W/㎡·K)		
	④ 최상층지붕	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 : (W/㎡·K)		
⑤ 최하층바닥	면적의 합 :			(㎡)	평균 열관류율 : (W/㎡·K)			
건축 확인자	소 속		직 위		성명	☐		
구 분		시공 및 설치 현황			검토결과			
기 계 설 비 부 문 의	① 설계용 외기조건	난방용 온·습도		℃	%	☐ 적합 ☐ 부적합		
		냉방용 온·습도		℃	%			
	② 펌프	구 분		효율비	설치용량	☐ 적합 ☐ 부적합		
		급수용	A :		kW			
			B :					
		급탕용	A :		kW			
			B :					
		순환수용	A :		kW			
B :								

문 의 무 사 항				B :		kW	□적합 □부적합
		기 타		A :			
				B :			
	③ 보온재	기 기	보일러	보온재 :		□적합 □부적합	
				두께 :			
		냉동기	보온재 :				
			두께 :				
		배 관	급 탕 온 수	보온재 :			
	두께 : (관경50)						
	덕 트		보온재 :				
		두께 :					
④ 공공기관 전기대체 냉방설비 (「공공기관 에너지이 용합리화 추진에 관한 규 정」 제10조의 규정을 적용받는 건축물에 한 함)	종류(형식)				□적합 □부적합 □해당없음		
	주간최대 냉방설비용량						
	대체설비 설치용량						
⑤ 공공기관 고효율 냉 난방설비 채택 (법 제14조의2의 용도에 한함)	□ 기계부문 1번 항목 점수 : 점		□ 기계부문 2번 항목 점수 : 점		□적합 □부적합 □해당없음		
기 계 설 비 부 문 성 능 지 표	① 난방기기	종류(형식)				□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율인증제품 사용) (□ 신재생인증제품 사용)	
		용 량					
		효 율					
	② 냉방기기	종류(형식)				□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율인증제품 사용) (□ 신재생인증제품 사용)	
		용 량					
		효 율					
	③ 열원 설비 및 공조용 송풍기	평균효율 :				□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율인증제품 사용)	
	④ 펌프(급수,급탕, 냉 · 난방 순환용)	평균효율 :				□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율인증제품 사용)	
	⑤ 외기 냉방	□ 적용				□적합 □부적합 □해당없음	
	⑥ 폐열회수형환기장치 또는 바닥열을 이용한 환기장치, 보일러 또는 공조기의 폐열회수설비	설치용량		Nm³/h	□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율인증제품 사용)		
유효전열교환효율		냉방시	%				
(폐열회수형)		난방시	%				
공기에열기, 급수가열기 적용여부				□적합 □부적합 □해당없음			
⑦ 보온재	표준시방 대비 20%이상 여부				□적합 □부적합 □해당없음		
기 계 설 비 부 문	⑧ 열원설비 제어	대상기기			□적합 □부적합 □해당없음		
		제어방식					
	⑨ 공조용 송풍기 제어	제어방식			□적합 □부적합 □해당없음		
전체 동력량			kW				
	제어 동력량		kW				
⑩ 대체냉방 설비	종류(형식)				□적합 □부적합 □해당없음		

무 사 항		기 타		A :		kW	□적합 □부적합
				B :			
	③ 기기배관 및 덕트 단 열	배 관 (냉온수)	관경		mm	□적합 □부적합	
			보온재		W/m·K		
			열전도율				
		덕 트	두께		mm		
			보온재		W/m·K		
			열전도율		mm		
	④ 공공기관 전기대체 냉방설비 (「공공기관 에너지이 용합리화 추진에 관한 규 정」 제10조의 규정을 적용받는 건축물에 한 함)	종류(형식)				□적합 □부적합 □해당없음	
		주간최대 냉방설비용량					
대체설비 설치용량							
기계부문 EPI 10번항목 배점(b)			점				
⑤ 공공기관 고효율 냉 난방설비 채택 (법 제14조의2의 용도에 한함)	□ 기계부문 1번 항목 배점(b) : 점		□ 기계부문 2번 항목 배점(b) : 점		□적합 □부적합 □해당없음		
기 계 설 비 부 문 성 능 지 표	① 난방기기	종류(형식)				□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율제품 사용) (□ 신재생인증제품 사용)	
		용 량					
		효 율					
	② 냉방기기	종류(형식)				□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율제품 사용) (□ 신재생인증제품 사용)	
		용 량					
		효 율					
	③ 열원 설비 및 공조용 송풍기	평균효율 :				□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율제품 사용)	
	④ 펌프(냉온수, 냉각수 순환, 급수 및 급탕)	평균효율 :				□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율제품 사용)	
	⑤ 외기냉방시스템	적용비율			%	□적합 □부적합 □해당없음	
	⑥ 고효율 열회수형 환기 장치	공조기 부착형	적용비율			%	□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율제품 사용)
전열		적용비율		%			
		열교환	난방	%			
효율		냉방	%				
현열	적용비율		%				
	열교환	난방	%				
	효율	냉방	%				
⑦ 기기배관 및 덕트 단 열	표준시방 대비 20%이상 여부		□ 적용		□적합 □부적합 □해당없음		
기 계 설	⑧ 열원설비 제어	대상기기				□적합 □부적합 □해당없음	
		제어방식					
	⑨ 공조용 송풍기 제어	적용비율			%	□적합 □부적합 □해당없음	
⑩ 공조용 송풍기 제어	제어방식				□적합 □부적합 □해당없음		

성 능 지 표		주간최대 냉방설비용량				
		대체설비 설치용량				
	⑪ 급탕용 보일러	전체급탕 설비용량		kcal/h	□적합 □부적합 □해당없음	
		인증기기 용량		kcal/h		
	⑫ 순환수 펌프제어	제어방식			□적합 □부적합 □해당없음	
		전체 동력량		kW		
		제어 동력량		kW		
	⑬ 급수펌프 전동기 제어	제어방식			□적합 □부적합 □해당없음	
		전체 동력량		kW		
		제어 동력량		kW		
⑭ 지하주차장 환기용 팬 제어	제어방식			□적합 □부적합 □해당없음		
	전체 동력량		kW			
	제어 동력량		kW			
⑮ 보상점수	난방방식			□적합 □부적합 □해당없음		
	개별난방 또는 개별냉난방					

기 계 부 문 소 요 량 평 가	① 난방	난방설비 방식	전체설비용량	용량가중효율	순환펌프동력	전력난방 설비 용량비율	
			(kW)	(%) (COP)	(kW)	(%)	
	② 급탕	급탕설비 방식	전체설비용량	용량가중효율	순환펌프동력	전력급탕 설비 용량비율	
			(kW)	(%) (COP)	(kW)	(%)	
	③ 냉방	냉방설비 방식	전체설비용량	용량가중효율	냉수순환 펌프동력	냉각수순환 펌프동력	전력냉방 설비 용량비율
			(kW)	(COP)	(kW)	(kW)	(%)
	④ 공조	공조설비방식	급·배기풍량	용량가중효율	급·배기팬동력	열회수율	
			급기 : (CMH) 배기 : (CMH)	급기 : (%) 배기 : (%)	급기 : (kW) 배기 : (kW)	난방 : (%) 냉방 : (%)	

기계 확인자	소 속		직 위		성명	인
구 분		시공 및 설치 현황			검토결과	
전 기 설 비 부 문 의 무 사 항	① 변압기	총 설치용량		kVA	□적합 □부적합 □해당없음 (□ 고효율 변압기 사용)	
		설치대수		대		
		□ 고효율 변압기 사용				
	② 역률개선콘텐서	콘텐서 부설용량기준표 만족여부			□적합 □부적합	
	③ 전압강하	전선공장	전압강하율		□적합 □부적합	
		60m이내		%		
		120m이내		%		
		200m이내		%		
		200m초과				
	④ 조명기기	구분	설치용량	최저소비효율기 준 만족여부	□적합 □부적합	
직관형 26mm 16mm 등근형		28W	kW			
		32W	kW			
		W	kW			
		W	kW			

비 부 문 성 능 지 표		전체 동력량		kW	
		제어 동력량		kW	
	적용비율		%		
	⑩ 대체냉방 설비	종류(형식)			□적합 □부적합 □해당없음
		주간최대 냉방설비용량		kW	
		대체설비 설치용량		kW	
		담당비율		%	
	⑪ 급탕용 보일러	전체급탕 설비용량		kW	□적합 □부적합 □해당없음
		인증기기 용량		kW	
		적용비율		%	
⑫ 순환수 펌프제어	제어방식			□적합 □부적합 □해당없음	
	전체 동력량		kW		
	제어 동력량		kW		
	적용비율		%		
⑬ 급수펌프 전동기 제어	제어방식			□적합 □부적합 □해당없음	
	전체 동력량		kW		
	제어 동력량		kW		
	적용비율		%		
⑭ 지하주차장 환기용 팬 제어	제어방식			□적합 □부적합 □해당없음	
	전체 동력량		kW		
	제어 동력량		kW		
	적용비율		%		
⑮ TAB 또는 커미셔닝	□ TAB □ 커미셔닝		□적합 □부적합 □해당없음		
⑯ 보상점수(지역난방, 소형가스열병합발전, 소각로 활용 폐열시스템)	난방방식			□적합 □부적합 □해당없음	
	적용비율		%		
⑰ 보상점수(개별난방, 개별냉난방)	개별난방 적용비율		%	□적합 □부적합 □해당없음	
	개별냉난방 적용비율		%		

기 계 부 문 소 요 량 평 가	① 난방	난방설비 방식	전체설비용량	용량가중효율	순환펌프동력	전력난방 설비 용량비율	
			(kW)	(%) (COP)	(kW)	(%)	
	② 급탕	급탕설비 방식	전체설비용량	용량가중효율	순환펌프동력	전력급탕 설비 용량비율	
			(kW)	(%) (COP)	(kW)	(%)	
	③ 냉방	냉방설비 방식	전체설비용량	용량가중효율	냉수순환 펌프동력	냉각수순환 펌프동력	전력냉방 설비 용량비율
			(kW)	(COP)	(kW)	(kW)	(%)
	④ 공조	공조설비방식	급·배기풍량	용량가중효율	급·배기팬동력	열회수율	
			급기 : (CMH) 배기 : (CMH)	급기 : (%) 배기 : (%)	급기 : (kW) 배기 : (kW)	난방 : (%) 냉방 : (%)	

기계 확인자	소 속		직 위		성명	인
구 분		시공 및 설치 현황			검토결과	
전 기	① 변압기	총 설치용량		kVA	□적합 □부적합 □해당없음	

		컴팩트형 (FPX FDX FPL)	32W	kW		
			36W	kW		
			W	kW		
		안정기 내장형	W	kW		
			W	kW		
		조도자동 조절기구	☐ 고효율인증제품 사용			
		주차장 및 유도등	☐ 고효율인증제품 사용(LED사용)			
	기타	W	kW			
	⑤ 조도자동조절조명기구 (공동주택, 숙박)	조도자동조절조명기구 적용여부				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	⑥ 부분조명	부분조명이 가능한 점멸회로 구성 (창가측 회로분리 여부)				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
⑦ 일괄소등스위치	설치대수				☐ 적합 ☐ 부적합	
⑧ 대기전력자동차단장치	전체 콘센트 수량			개	☐ 적합 ☐ 부적합	
	적용 대기전력 차단장치	대기전력자동차단 콘센트 개수		개		
		대기전력자동차단 스위치를 통한 차단 콘센트 개수		개		
		비중		%		
			거실 침실 주방에 각1개 이상 설치 (공동주택)	-		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
⑨-1 공공기관 원격검침 전자식계량기 (법 제14조의2의 용도에 한함)	☐ 전기부문 8번 항목 점수 : 점				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
⑨-2 공공기관 BEMS (「공공기관 에너지이 용합리화 추진에 관한 규 정」 제6조제4항의 규정 을 적용받는 건축물에 한 함)	☐ 전기부문 8번 항목 점수 : 점				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
전 기 설 비 부 문 성 능 지 표	① 거실의 조명밀도	조명밀도		W/m²	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	② 전압강하	평균전압강하율		%	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	③ 변압기 대수제어	뱅크구성, 용도별 대수분할 여부				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	④ 최대수요전력제어	제어설비명				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
		피크컷 가능 여부				
	⑤ 조명설비자동제어	제어설비명				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
		전체 조명용량의 40%이상 제어 여부				
	⑥ 옥외등	램프형식				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음 (☐ 고효율인증제품 사용)
(정격전력)		(W)				
자동점멸방식						
⑦ 층별 전력량계	층별 1대 이상 설치여부				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
⑧ 건물에너지관리	BEMS 적용 여부		()		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	에너지원별 원격 검침전자식계량기	1개 에너지원 설치 ()				
		2개 에너지원별 설치 ()				

설 비 부 문 의 무 사 항		설치대수		대	☐ 고효율제품 사용	
	② 역률개선용커패시터 (콘덴서)	부설용량기준표 만족여부				☐ 적합 ☐ 부적합
	③ 전압강하	설비유형	☐ A(저압) ☐ B(고압)			☐ 적합 ☐ 부적합
		전압강하율	조명		%	
			기타		%	
	④ 조명기기	안정기내장형램프, 형광램프	☐ 최저소비효율기준 만족 제품 적용			☐ 적합 ☐ 부적합
		유도등 및 주차장 조명기기	☐ 고효율제품(LED조명) 적용			
	⑤ 조도자동조절조명기구	공동주택, 숙박시설	☐ 적용			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	⑥ 부분조명	☐ 부분조명이 가능한 점멸회로 구성 (창가측 회로분리 여부)			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	⑦ 일괄소등스위치	공동주택	☐ 적용			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
⑧-1 공공기관 전자식 원격검침계량기 (법 제14조의2의 용도에 한함)	전기부문 8번 항목 배점(b)			점	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	⑧-2 공공기관 BEMS (「공공기관 에너지이 용합리화 추진에 관한 규 정」 제6조제4항의 규정 을 적용받는 건축물에 한 함)	전기부문 8번 항목 배점(b)			점	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
전 기 설 비 부 문 성 능 지 표	① 거실의 조명밀도	조명밀도		W/m²	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	② 전압강하	평균전압강하율		%	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	③ 최대수요전력제어	제어설비명				☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
	④ 조명설비자동제어	피크컷 가능 여부			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
		제어설비명				
⑤ 옥외등	전체 조명전력 대비 제어비율			%	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	⑥ 옥외등	조명기기	☐ 고효율제품 LED 조명 적용			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음
제어방식		☐ 격등조명				

			3개 이상 에너지원별 설치 ()			
⑨	역률자동조절장치	역률자동조절장치 적용여부			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
⑩	분산제어	설비별 제어시스템 사이에 데이터의 호환 및 집중제어 가능 여부			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
⑪	LED 조명기기	전체 조명 전력		kW	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
		LED 조명 전력		kW		
⑫	대기전력자동차단장치 적용	적용비율		%	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
⑬	창문 연개 냉난방설비 자동제어 시스템	창문 개방시 센서가 이를 감지해 자동으로 해당 실의 냉난방 공급을 차단하는 시스템 적용여부			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
⑭	전력신기술	최근 5년 내 최종 에너지사용계획서 반영여부			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
⑮	무정전전원장치 또는 난방용 자동온도조절기	고효율에너지기자재인증제품 여부			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
⑯	도어폰 (공동주택)	대기전력저감우수제품 적용여부			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
⑰	홈게이트웨이 (공동주택)	대기전력저감우수제품 적용여부			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
전기 부분 소요량 평가	①조명설비	조명기기종류	LED 조명전력	거실 조명전력	거실 면적	거실 조명밀도
			(kW)	(kW)	(m²)	(W/m²)
전기	확인자	소 속		직 위	성명	인
신 재 생 설 비 부 문	① 신재생 난방	적용설비		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		설치용량		kW		(☐ 신재생인증제품 사용)
	② 신재생 냉방	적용설비		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		설치용량		kW		(☐ 신재생인증제품 사용)
	③ 신재생 급탕	적용설비		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		설치용량		kW		(☐ 신재생인증제품 사용)
	④ 신재생 발전	적용설비		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		설치용량		kW		(☐ 신재생인증제품 사용)
신 재 생 부 문 생 산 량 평 가	①태양열	종류	집열판면적	집열판기울기	집열판방위	집열효율
			(m²)	(°)		(%)
	②태양광	종류	모듈면적	모듈기울기	모듈방위	모듈효율
			(m²)	(°)		(%)
	③지열	종류	난방용량·효율	냉방용량·효율	급탕용량·효율	순환펌프동력
			용량 : (kW) 효율 : (COP)	용량 : (kW) 효율 : (COP)	용량 : (kW) 효율 : (COP)	(kW)
신재생	확인자	소 속		직 위	성명	인

지 표			☐ 조도조절기능 ☐ 자동점멸기			
	⑥ 층별 또는 구역별 일괄소등스위치	층별 또는 구역별 설치	☐ 적용		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	⑦ 층별 및 임대구획별 전력량계	층별 및 임대구획별 1대 이상 설치 여부	☐ 적용		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	⑧ 건물에너지관리	BEMS 적용 여부	☐ 적용		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
		에너지원별 전 자식 원 격검침 계량기	계측 에너지원 개수	개		
			에너지원 종류			
	⑨ 역률자동조절장치	역률자동조절장치 적용여부			☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	⑩ 대기전력자동차단장치 적용	적용비율		%	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
	⑪ 승강기회생제동장치	전체 승강기 동력		kV	☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음	
		승강기 회생제동장치 설치 동력		kV		
적용비율			%			
전기 부분 소요량 평가	①조명설비	조명기기종류	LED 조명전력	거실 조명전력	거실 면적	거실 조명밀도
			(kW)	(kW)	(m²)	(W/m²)
전기	확인자	소 속		직 위	성명	인
신 재 생 설 비 성 능 지 표	① 신재생 난방	적용설비		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		신재생설비 설치용량		kW		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음 (☐ 신재생인증제품 사용)
		전체 난방설비용량		kW		
		신재생 적용비율		%		
	② 신재생 냉방	적용설비		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		신재생설비 설치용량		kW		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음 (☐ 신재생인증제품 사용)
		전체 냉방설비용량		kW		
		신재생 적용비율		%		
	③ 신재생 급탕	적용설비		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
		신재생설비 설치용량		kW		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음 (☐ 신재생인증제품 사용)
		전체 급탕설비용량		kW		
		신재생 적용비율		%		
	④ 신재생 발전	적용설비		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음		
신재생설비 설치용량		kW		☐ 적합 ☐ 부적합 ☐ 해당없음 (☐ 신재생인증제품 사용)		
전체 조명설비전력		kW				
신재생 적용비율		%				

에너지 소 요 량 평 가 최 종 결 과	구 분	단위면적당 에너지요구량	단위면적당 에너지소요량	단위면적당 1 차에너지소요량
		(kWh/m ² 년)	(kWh/m ² 년)	(kWh/m ² 년)
	① 난 방			
	② 급 탕			
	③ 냉 방			
	④ 조 명			
	⑤ 환 기			
	합 계			
	적합 부적합 (제4조제8호에 따른 건축물)			

* 제15조에 따라 판정을 받은 건축물의 경우는 건축, 기계, 전기 **부문별 성능지표란 및 신재생설비 부문란을 기재**하여야 하며, 건축, 기계, 전기 부문별 소요량 평가란 및 신재생부문 생산량 평가란은 기재하지 않을 수 있음

* 제21조**제2항**에 따라 에너지소요량 평가서의 판정을 **받는** 건축물의 경우는 건축, 기계, 전기 부문별 소요량 평가란 및 신재생부문 생산량 평가란을 기재하여야 하며, 건축, 기계, 전기 **부문별 성능지표란 및 신재생설비부문란은** 기재하지 않을 수 있음

신 재 생 부 문 생 산 량 평 가	①태양열	종류	집열판면적	집열판기울기	집열판방위	집열효율		
			(m ²)	(°)		(%)		
	②태양광	종류	모듈면적	모듈기울기	모듈방위	모듈효율		
			(m ²)	(°)		(%)		
	③지열	종류	난방용량·효율	냉방용량·효율	급탕용량·효율	순환펌프동력		
			용량 : (kW) 효율 : (COP)	용량 : (kW) 효율 : (COP)	용량 : (kW) 효율 : (COP)	(kW)		
신재생 확인자		소 속		직 위		성명		인
에 너 지 소 요 량 평 가 최 종 결 과	구 분	단위면적당 에너지요구량		단위면적당 에너지소요량		단위면적당 1 차에너지소요량		
		(kWh/m ² 년)		(kWh/m ² 년)		(kWh/m ² 년)		
	① 난 방							
	② 냉 방							
	③ 급 탕							
	④ 조 명							
	⑤ 환 기							
	합 계							
	☐적합 ☐부적합 (제4조제8호에 따른 건축물)							

* 제15조에 따라 판정을 받은 건축물의 경우는 건축, 기계, 전기, **신재생설비** 부문별 성능지표란을 **기재**하여야 하며, 건축, 기계, 전기 부문별 소요량 평가란 및 신재생부문 생산량 평가란은 기재하지 않을 수 있음

* 제21조**제1항**에 따라 에너지소요량 평가서의 판정을 **받아야 하는** 건축물 또는 **제4조제8호에 따라 제15조를 적용받지 아니할 건축물**의 경우는 건축, 기계, 전기 부문별 소요량 평가란 및 신재생부문 생산량 평가란을 기재하여야 하며, 건축, 기계, 전기, **신재생설비** 부문**별 성능지표란은** 기재하지 않을 수 있음

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「녹색건축물 조성 지원법」(이하 “법”이라 한다) 제12조, 제14조, 제14조의2, 제15조, 같은 법 시행령(이하 “령”이라 한다) 제9조, 제10조, 제10조의2, 제11조 및 같은 법 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다) 제7조, 제7조의2의 규정에 의한 건축물의 효율적인 에너지 관리를 위하여 열손실 방지 등 에너지절약 설계에 관한 기준, 에너지절약계획서 및 설계검토서 작성기준, 녹색건축물의 건축을 활성화하기 위한 건축기준 완화에 관한 사항 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(건축물의 열손실방지 등) ① 건축물을 건축하거나 대수선, 용도변경 및 건축물대장의 기재내용을 변경하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한 열손실방지 등의 에너지이용합리화를 위한 조치를 하여야 한다.

1. 거실의 외벽, 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바닥, 바닥난방을 하는 층간 바닥, 거실의 창 및 문 등은 별표1의 열관류율 기준 또는 별표3의 단열재 두께 기준을 준수하여야 하고, 단열조치 일반사항 등은 제6조의 건축부문 의무사항을 따른다.
2. 건축물의 배치·구조 및 설비 등의 설계를 하는 경우에는 에너지가 합리적으로 이용될 수 있도록 한다.

② 제1항에도 불구하고 열손실의 변동이 없는 증축, 대수선, 용도변경, 건축물대장의 기재내용 변경의 경우에는 관련 조치를 하지 아니할 수 있다. 다만 종전에 제3항에 따른 열손실방지 등의 조치 예외대상이었으나 조치 대상으로 용도변경 또는 건축물대장의 기재내용 변경의 경우에는 관련 조치를 하여야 한다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물 또는 공간에 대해서는 제1항제1호를 적용하지 아니할 수 있다. 다만, 제1호 및 제2호의 경우 냉방 또는 난방 설비를 설치할 계획이 있는 건축물 또는 공간에 대해서는 제1항제1호를 적용하여야 한다.

1. 창고·차고·기계실 등으로서 거실의 용도로 사용하지 아니하고, 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하는 건축물 또는 공간
2. 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하고 용도 특성상 건축물 내부를 외기에 개방시켜 사용하는 등 열손실 방지조치를 하여도 에너지절약의 효과가 없는 건축물 또는 공간
3. 「건축법 시행령」 별표1 제25호에 해당하는 건축물 중 「원자력 안전법」 제10조 및 제20조에 따라 허가를 받는 건축물

제3조(에너지절약계획서 제출 예외대상 등) ① 영 제10조제1항에 따라 에너지절약계획서를 첨부할 필요가 없는 건축물은 다음 각 호와 같다.

1. 「건축법 시행령」 별표1 제3호 아목에 따른 시설 중 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하는 건축물
2. 「건축법 시행령」 별표1 제13호에 따른 운동시설 중 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하는 건축물
3. 「건축법 시행령」 별표1 제16호에 따른 위락시설 중 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하는 건축물
4. 「건축법 시행령」 별표1 제27호에 따른 관광 휴게시설 중 냉방 또는 난방 설비를 설치하지 아니하는 건축물
5. 「주택법」 제15조제1항에 따라 사업계획 승인을 받아 건설하는 주택으로서 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제64조제3항에 따라 「에너지절

약형 친환경주택의 건설기준」에 적합한 건축물

② 영 제10조제1항에서 “연면적의 합계”는 다음 각 호에 따라 계산한다.

1. 같은 대지에 모든 바닥면적을 합하여 계산한다.

2. 주거와 비주거는 구분하여 계산한다.

3. 증축이나 용도변경, 건축물대장의 기재내용을 변경하는 경우 이 기준을 해당 부분에만 적용할 수 있다.

4. 연면적의 합계 500제곱미터 미만으로 허가를 받거나 신고한 후 「건축법」 제16조에 따라 허가과 신고사항을 변경하는 경우에는 당초 허가 또는 신고 면적에 변경되는 면적을 합하여 계산한다.

5. 제2조제3항에 따라 열손실방지 등의 에너지이용합리화를 위한 조치를 하지 않아도 되는 건축물 또는 공간, 주차장, 기계실 면적은 제외한다.

③ 제1항 및 영 제10조제1항제3호의 건축물 중 냉방 또는 난방 설비를 설치하고 냉방 또는 난방 열원을 공급하는 대상의 연면적의 합계가 500제곱미터 미만인 경우에는 에너지절약계획서를 제출하지 아니한다.

제3조의2(에너지절약계획서 사전확인 등) ① 법 제14조제1항에 따라 에너지절약계획서를 제출하여야 하는 자는 그 신청을 하기 전에 영 제10조제2항의 허가권자(이하 “허가권자”라 한다)에게 에너지절약계획서 사전확인을 신청할 수 있다.

② 제1항에 따른 사전확인을 신청하는 자(이하 “사전확인신청자”라 한다)는 규칙 별지 제1호 서식에 따른 에너지절약계획서를 신청구분 사전확인란에 표시하여 제출하여야 한다.

③ 허가권자는 제1항과 제2항에 따른 사전확인 신청을 받으면 에너지절약계획서 관련 도서 등을 검토한 후 사전확인 결과를 사전확인신청자에게 알

려야 한다.

④ 허가권자는 제3항에 따라 사전확인신청자로부터 제출된 에너지절약계획서를 검토하는 경우 규칙 제7조제2항에 따른 에너지 관련 전문기관에 에너지절약계획서의 검토 및 보완을 거치도록 할 수 있으며, 이 경우 에너지절약계획서 검토 수수료는 규칙 별표 1과 같다.

⑤ 제1항부터 제4항에 따른 처리절차는 규칙 별지 제1호서식의 처리절차와 같으며, 효율적인 업무 처리를 위하여 건축법 제32조제1항에 따른 전자정보처리 시스템을 이용할 수 있다.

⑥ 제3항에 따른 사전확인 결과가 제14조 및 제15조 또는 제14조 및 제21조에 따른 판정기준에 적합한 경우 사전확인이 이루어진 것으로 보며, 법 제14조제3항에 따라 에너지절약계획서의 적절성 등을 검토하지 아니할 수 있다. 다만, 사전확인 결과 중 별지 제1호 서식 에너지절약계획 설계 검토서의 항목별 평가결과에 변동이 있을 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 사전확인의 유효기간은 제3항에 따른 사전확인 결과를 통지받은 날로부터 1개월이며, 이 유효기간이 경과된 경우 법 제14조제3항의 적용을 받지 아니한다.

제4조(적용예외) 다음 각 호에 해당하는 경우 이 기준의 전체 또는 일부를 적용하지 않을 수 있다.

1. 삭제

2. 건축물 에너지효율 1+등급 이상(단, 공공기관의 경우 1++등급 이상)을 취득한 경우에는 제15조 및 제21조를 적용하지 아니할 수 있으며, 제로에너지건축물 인증을 취득한 경우에는 별지 제1호서식 에너지절약계획 설계 검토서를 제출하지 아니할 수 있다.

3. 건축물의 기능·설계조건 또는 시공 여건상의 특수성 등으로 인하여 이 기준의 적용이 불합리한 것으로 지방건축위원회가 심의를 거쳐 인정하는 경우에는 이 기준의 해당 규정을 적용하지 아니할 수 있다. 다만, 지방건축위원회 심의 시에는 「건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」 제4조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물 에너지 관련 전문인력 1인 이상을 참여시켜 의견을 들어야 한다.
4. 건축물을 증축하거나 용도변경, 건축물대장의 기재내용을 변경하는 경우에는 제15조를 적용하지 아니할 수 있다. 다만, 별도로 건축물을 증축하는 경우와 기존 건축물 연면적의 100분의 50 이상을 증축하면서 해당 증축 연면적의 합계가 2,000제곱미터 이상인 경우에는 그러하지 아니한다.
5. 허가 또는 신고대상의 같은 대지 내 주거 또는 비주거를 구분한 제3조제2항 및 3항에 따른 연면적의 합계가 500제곱미터 이상이고 2천제곱미터 미만인 건축물 중 연면적의 합계가 500제곱미터 미만인 개별동의 경우에는 제15조 및 제21조를 적용하지 아니할 수 있다.
6. 열손실의 변동이 없는 증축, 용도변경 및 건축물대장의 기재내용을 변경하는 경우에는 별지 제1호 서식 에너지절약 설계 검토서를 제출하지 아니할 수 있다. 다만, 종전에 제2조제3항에 따른 열손실방지 등의 조치 예외대상이었으나 조치대상으로 용도변경 또는 건축물대장 기재내용의 변경의 경우에는 그러하지 아니한다.
7. 「건축법」 제16조에 따라 허가와 신고사항을 변경하는 경우에는 변경하는 부분에 대해서만 규칙 제7조에 따른 에너지절약계획서 및 별지 제1호 서식에 따른 에너지절약 설계 검토서(이하 “에너지절약계획서 및 설

계 검토서”라 한다)를 제출할 수 있다.

8. 제21조제2항에서 제시하는 건축물 에너지소요량 평가서 판정기준을 만족하는 경우에는 제15조를 적용하지 아니할 수 있다.

제5조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “의무사항”이라 함은 건축물을 건축하는 건축주와 설계자 등이 건축물의 설계 시 필수적으로 적용해야 하는 사항을 말한다.
2. “권장사항”이라 함은 건축물을 건축하는 건축주와 설계자 등이 건축물의 설계 시 선택적으로 적용이 가능한 사항을 말한다.
3. “건축물에너지 효율등급 인증”이라 함은 국토교통부와 산업통상자원부의 공동부령인 「건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」에 따라 인증을 받는 것을 말한다.
4. “제로에너지건축물 인증”이라 함은 국토교통부와 산업통상자원부의 공동부령인 「건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」에 따라 제로에너지건축물 인증을 받는 것을 말한다.
5. “녹색건축인증”이라 함은 국토교통부와 환경부의 공동부령인 「녹색건축의 인증에 관한 규칙」에 따라 인증을 받는 것을 말한다.
6. “고효율제품”이라 함은 산업통상자원부 고시 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 따라 인증서를 교부받은 제품과 산업통상자원부 고시 「효율관리기자재 운용규정」에 따른 에너지소비효율 1등급 제품 또는 동 고시에서 고효율로 정한 제품을 말한다.
7. “완화기준”이라 함은 「건축법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「지방자치단체 조례」 등에서 정하는 건축물의 용적률 및 높이제한 기준을 적용함에 있어 완화 적용할 수 있는 비율을 정한 기준을 말한다.

8. “예비인증”이라 함은 건축물의 완공 전에 설계도서 등으로 인증기관에서 건축물 에너지효율등급 인증, 제로에너지건축물 인증, 녹색건축인증을 받는 것을 말한다.

9. “본인증”이라 함은 신청건물의 완공 후에 최종설계도서 및 현장 확인을 거쳐 최종적으로 인증기관에서 건축물 에너지효율등급 인증, 제로에너지건축물 인증, 녹색건축인증을 받는 것을 말한다.

10. 건축부분

가. “거실”이라 함은 건축물 안에서 거주(단위 세대 내 욕실·화장실·현관을 포함한다)·집무·작업·집회·오락 기타 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말하나, 특별히 이 기준에서는 거실이 아닌 냉방 또는 난방공간 또한 거실에 포함한다.

나. “외피”라 함은 거실 또는 거실 외 공간을 둘러싸고 있는 벽·지붕·바닥·창 및 문 등으로서 외기에 직접 면하는 부위를 말한다.

다. “거실의 외벽”이라 함은 거실의 벽 중 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위를 말한다. 다만, 복합용도의 건축물인 경우에는 해당 용도로 사용하는 공간이 다른 용도로 사용하는 공간과 접하는 부위를 외벽으로 볼 수 있다.

라. “최하층에 있는 거실의 바닥”이라 함은 최하층(지하층을 포함한다)으로서 거실인 경우의 바닥과 기타 층으로서 거실의 바닥 부위가 외기에 직접 또는 간접적으로 면한 부위를 말한다. 다만, 복합용도의 건축물인 경우에는 다른 용도로 사용하는 공간과 접하는 부위를 최하층에 있는 거실의 바닥으로 볼 수 있다.

마. “최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕”이라 함은 최상층으로서 거

- 실인 경우의 반자 또는 지붕을 말하며, 기타 층으로서 거실의 반자 또는 지붕 부위가 외기에 직접 또는 간접적으로 면한 부위를 포함한다. 다만, 복합용도의 건축물인 경우에는 다른 용도로 사용하는 공간과 접하는 부위를 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕으로 볼 수 있다.
- 바. “외기에 직접 면하는 부위”라 함은 바깥쪽이 외기이거나 외기가 직접 통하는 공간에 면한 부위를 말한다.
- 사. “외기에 간접 면하는 부위”라 함은 외기가 직접 통하지 아니하는 비난방 공간(지붕 또는 반자, 벽체, 바닥 구조의 일부로 구성되는 내부 공기층은 제외한다)에 접한 부위, 외기가 직접 통하는 구조이나 실내 공기의 배기를 목적으로 설치하는 샤프트 등에 면한 부위, 지면 또는 토양에 면한 부위를 말한다.
- 아. “방풍구조”라 함은 출입구에서 실내외 공기 교환에 의한 열출입을 방지할 목적으로 설치하는 방풍실 또는 회전문 등을 설치한 방식을 말한다.
- 자. “기밀성 창”, “기밀성 문”이라 함은 창 및 문으로서 한국산업규격(KS) F 2292 규정에 의하여 기밀성 등급에 따른 기밀성이 1~5등급(통기량 $5\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$ 미만)인 것을 말한다.
- 차. “외단열”이라 함은 건축물 각 부위의 단열에서 단열재를 구조체의 외기층에 설치하는 단열방법으로서 모서리 부위를 포함하여 시공하는 등 열교를 차단한 경우를 말한다.
- 카. “방습층”이라 함은 습한 공기가 구조체에 침투하여 결로발생의 위험이 높아지는 것을 방지하기 위해 설치하는 투습도가 24시간당 $30\text{g}/\text{m}^2$ 이하 또는 투습계수 $0.28\text{g}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{mmHg}$ 이하의 투습저항을 가진 층

을 말한다.(시험방법은 한국산업규격 KS T 1305 방습포장재료의 투습도 시험방법 또는 KS F 2607 건축 재료의 투습성 측정 방법에서 정하는 바에 따른다) 다만, 단열재 또는 단열재의 내측에 사용되는 마감재가 방습층으로서 요구되는 성능을 가지는 경우에는 그 재료를 방습층으로 볼 수 있다.

다. “평균 열관류율”이라 함은 지붕(천창 등 투명 외피부위를 포함하지 않는다), 바닥, 외벽(창 및 문을 포함한다) 등의 열관류율 계산에 있어 세부 부위별로 열관류율 값이 다를 경우 이를 면적으로 가중평균하여 나타낸 것을 말한다. 단, 평균열관류율은 중심선 치수를 기준으로 계산한다.

파. 별표1의 창 및 문의 열관류율 값은 유리나 창틀(또는 문틀)을 포함한 평균 열관류율을 말한다.

하. “투광부”라 함은 창, 문면적의 50% 이상이 투과체로 구성된 문, 유리블럭, 플라스틱패널 등과 같이 투과재료로 구성되며, 외기에 접하여 채광이 가능한 부위를 말한다.

거. “태양열취득률(SHGC)”이라 함은 입사된 태양열에 대하여 실내로 유입된 태양열취득의 비율을 말한다.

너. “일사조절장치”라 함은 태양열의 실내 유입을 조절하기 위한 차양, 구조체 또는 태양열취득률이 낮은 유리를 말한다. 이 경우 차양은 설치위치에 따라 외부 차양과 내부 차양 그리고 유리간 차양으로 구분하며, 가동여부에 따라 고정형과 가동형으로 나눌 수 있다.

더. 삭제

11. 기계설비부문

가. “위험률”이라 함은 냉(난)방기간 동안 또는 연간 총시간에 대한 온도 출현분포중에서 가장 높은(낮은) 온도쪽으로부터 총시간의 일정 비율에 해당하는 온도를 제외시키는 비율을 말한다.

나. “효율”이라 함은 설비기기에 공급된 에너지에 대하여 출력된 유효에너지의 비를 말한다.

다. “열원설비”라 함은 에너지를 이용하여 열을 발생시키는 설비를 말한다.

라. “대수분할운전”이라 함은 기기를 여러 대 설치하여 부하상태에 따라 최적 운전상태를 유지할 수 있도록 기기를 조합하여 운전하는 방식을 말한다.

마. “비례제어운전”이라 함은 기기의 출력값과 목표값의 편차에 비례하여 입력량을 조절하여 최적운전상태를 유지할 수 있도록 운전하는 방식을 말한다.

바. “심야전기를 이용한 축열·축냉시스템”이라 함은 심야시간에 전기를 이용하여 열을 저장하였다가 이를 난방, 온수, 냉방 등의 용도로 이용하는 설비로서 한국전력공사에서 심야전력기기로 인정한 것을 말한다.

사. “열회수형환기장치”라 함은 난방 또는 냉방을 하는 장소의 환기장치로 실내의 공기를 배출할 때 급기되는 공기와 열교환하는 구조를 가진 것으로서 KS B 6879(열회수형 환기 장치) 부속서 B에서 정하는 시험방법에 따른 열교환효율과 에너지계수의 최소 기준 이상의 성능을 가진 것을 말한다.

아. “이코노마이저시스템”이라 함은 중간기 또는 동계에 발생하는 냉방

부하를 실내 엔탈피 보다 낮은 도입 외기에 의하여 제거 또는 감소시키는 시스템을 말한다.

자. “중앙집중식 냉·난방설비”라 함은 건축물의 전부 또는 냉난방 면적의 60% 이상을 냉방 또는 난방함에 있어 해당 공간에 순환펌프, 증기난방설비 등을 이용하여 열원 등을 공급하는 설비를 말한다. 단, 산업통상자원부 고시 「효율관리기자재 운용규정」에서 정한 가정용 가스보일러는 개별 난방설비로 간주한다.

차. “TAB”라 함은 Testing(시험), Adjusting(조정), Balancing(평가)의 약어로 건물내의 모든 설비시스템이 설계에서 의도한 기능을 발휘하도록 점검 및 조정하는 것을 말한다.

카. “커미셔닝”이라 함은 효율적인 건축 기계설비 시스템의 성능 확보를 위해 설계 단계부터 공사완료에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 건축주의 요구에 부합되도록 모든 시스템의 계획, 설계, 시공, 성능시험 등을 확인하고 최종 유지 관리자에게 제공하여 입주 후 건축주의 요구를 충족할 수 있도록 운전성능 유지 여부를 검증하고 문서화하는 과정을 말한다.

12. 전기설비부문

가. “역률개선용커패시터(콘덴서)”라 함은 역률을 개선하기 위하여 변압기 또는 전동기 등에 병렬로 설치하는 커패시터를 말한다.

나. “전압강하”라 함은 인입전압(또는 변압기 2차전압)과 부하측전압과의 차를 말하며 저항이나 인덕턴스에 흐르는 전류에 의하여 강하하는 전압을 말한다.

다. “조도자동조절조명기구”라 함은 인체 또는 주위 밝기를 감지하여 자

동으로 조명등을 점멸하거나 조도를 자동 조절할 수 있는 센서장치 또는 그 센서를 부착한 등기구를 말한다.

라. “수용률”이라 함은 부하설비 용량 합계에 대한 최대 수용전력의 백분율을 말한다.

마. “최대수요전력”이라 함은 수용가에서 일정 기간 중 사용한 전력의 최대치를 말하며, “최대수요전력제어설비”라 함은 수용가에서 피크전력의 억제, 전력 부하의 평준화 등을 위하여 최대수요전력을 자동 제어할 수 있는 설비를 말한다.

바. “가변속제어기(인버터)”라 함은 정지형 전력변환기로서 전동기의 가변속운전을 위하여 설치하는 설비를 말한다.

사. “변압기 대수제어”라 함은 변압기를 여러 대 설치하여 부하상태에 따라 필요한 운전대수를 자동 또는 수동으로 제어하는 방식을 말한다.

아. “대기전력자동차단장치”라 함은 산업통상자원부고시 「대기전력저감프로그램운용규정」에 의하여 대기전력저감우수제품으로 등록된 대기전력자동차단콘센트, 대기전력자동차단스위치를 말한다.

자. “자동절전멀티탭”이라 함은 산업통상자원부고시 「대기전력저감프로그램운용규정」에 의하여 대기전력저감우수제품으로 등록된 자동절전멀티탭을 말한다.

차. “일괄소등스위치”라 함은 층 또는 구역 단위(세대 단위)로 설치되어 조명등(센서등 및 비상등 제외 가능)을 일괄적으로 끌 수 있는 스위치를 말한다.

카. “회생제동장치”라 함은 승강기가 균형추보다 무거운 상태로 하강(또

는 반대의 경우)할 때 모터는 순간적으로 발전기로 동작하게 되며, 이 때 생산되는 전력을 다른 회로에서 전원으로 활용하는 방식으로 전력 소비를 절감하는 장치를 말한다.

타. 삭제

파. 삭제

하. “간선”이라 함은 인입구에서 분기과전류차단기에 이르는 배선으로서 분기회로의 분기점에서 전원측의 부분을 말한다.

13. 신·재생에너지설비부문

가. “신·재생에너지”라 함은 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에서 규정하는 것을 말한다.

14. “공공기관”이라 함은 산업통상자원부고시 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에서 정한 기관을 말한다.

15. “전자식 원격검침계량기”란 에너지사용량을 전자식으로 계측하여 에너지 관리자가 실시간으로 모니터링하고 기록할 수 있도록 하는 장치이다.

16. “건축물에너지관리시스템(BEMS)”이란 「녹색건축물 조성 지원법」 제6조의2제2항에서 규정하는 것을 말한다.

17. “에너지요구량”이란 건축물의 냉방, 난방, 급탕, 조명부문에서 표준 설정 조건을 유지하기 위하여 해당 건축물에서 필요로 하는 에너지량을 말한다.

18. “에너지소요량”이란 에너지요구량을 만족시키기 위하여 건축물의 냉방, 난방, 급탕, 조명, 환기 부문의 설비기기에 사용되는 에너지량을 말한다.

19. “1차에너지”란 연료의 채취, 가공, 운송, 변환, 공급 등의 과정에서의 손실분을 포함한 에너지를 말하며, 에너지원별 1차에너지 환산계수는 “건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 제도 운영규정”에 따른다.
20. “시험성적서”란 「적합성평가 관리 등에 관한 법률」 제2조제10호다목에 해당하는 성적서로 동법에 따라 발급·관리되는 것을 말한다.

제2장 에너지절약 설계에 관한 기준

제1절 건축부문 설계기준

제6조(건축부문의 의무사항) 제2조에 따른 열손실방지 조치 대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 건축부문의 설계기준을 따라야 한다.

1. 단열조치 일반사항

가. 외기에 직접 또는 간접 면하는 거실의 각 부위에는 제2조에 따라 건축물의 열손실방지 조치를 하여야 한다. 다만, 다음 부위에 대해서는 그러하지 아니할 수 있다.

- 1) 지표면 아래 2미터를 초과하여 위치한 지하 부위(공동주택의 거실 부위는 제외)로서 이중벽의 설치 등 하계 표면결로 방지 조치를 한 경우
- 2) 지면 및 토양에 접한 바닥 부위로서 난방공간의 외벽 내표면까지의 모든 수평거리가 10미터를 초과하는 바닥부위
- 3) 외기에 간접 면하는 부위로서 당해 부위가 면한 비난방공간의 외기에 직접 또는 간접 면하는 부위를 별표1에 준하여 단열조치하는 경

우

- 4) 공동주택의 층간바닥(최하층 제외) 중 바닥난방을 하지 않는 현관 및 욕실의 바닥부위
- 5) 방풍구조(외벽제외) 또는 바닥면적 150제곱미터 이하의 개별 점포의 출입문
- 6) 「건축법 시행령」 별표1 제21호에 따른 동물 및 식물 관련 시설 중 작물재배사 또는 온실 등 지표면을 바닥으로 사용하는 공간의 바닥부위
- 7) 「건축법」 제49조제3항에 따른 소방관진입창(단, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제18조의2제1호를 만족하는 최소 설치 개소로 한정한다.)

나. 단열조치를 하여야 하는 부위의 열관류율이 위치 또는 구조상의 특성에 의하여 일정하지 않는 경우에는 해당 부위의 평균 열관류율 값을 면적가중 계산에 의하여 구한다.

다. 단열조치를 하여야 하는 부위에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 방법에 따라 단열기준에 적합한지를 판단할 수 있다.

- 1) 이 기준 별표3의 지역별·부위별·단열재 등급별 허용 두께 이상으로 설치하는 경우(단열재의 등급 분류는 별표2에 따름) 적합한 것으로 본다.
- 2) 해당 벽·바닥·지붕 등의 부위별 전체 구성재료와 동일한 시료에 대하여 KS F2277(건축용 구성재의 단열성 측정방법)에 의한 열저항 또는 열관류율 측정값(시험성적서의 값)이 별표1의 부위별 열관류율에 만족하는 경우에는 적합한 것으로 보며, 시료의 공기층(단열재

내부의 공기층 포함) 두께와 동일하면서 기타 구성재료의 두께가 시료보다 증가한 경우와 공기층을 제외한 시료에 대한 측정값이 기준에 만족하고 시료 내부에 공기층을 추가하는 경우에도 적합한 것으로 본다. 단, 공기층이 포함된 경우에는 시공 시에 공기층 두께를 동일하게 유지하여야 한다.

3) 구성재료의 열전도율 값으로 열관류율을 계산한 결과가 별표1의 부위별 열관류율 기준을 만족하는 경우 적합한 것으로 본다.(단, 각 재료의 열전도율 값은 한국산업규격 또는 시험성적서의 값을 사용하고, 표면열전달저항 및 중공층의 열저항은 이 기준 별표5 및 별표6에서 제시하는 값을 사용)

4) 창 및 문의 경우 KS F 2278(창호의 단열성 시험 방법)에 의한 시험 성적서 또는 별표4에 의한 열관류율 값 또는 산업통상자원부고시 「효율관리기자재 운용규정」에 따른 창 세트의 열관류율 표시값 또는 ISO 15099에 따라 계산된 창 및 문의 열관류율 값이 별표1의 열관류율 기준을 만족하는 경우 적합한 것으로 본다.

5) 열관류율 또는 열관류저항의 계산결과는 소수점 3자리로 뱃음을 하여 적합 여부를 판정한다.(소수점 4째 자리에서 반올림)

라. 별표1 건축물부위의 열관류율 산정을 위한 단열재의 열전도율 값은 한국산업규격 KS L 9016 보온재의 열전도율 측정방법에 따른 시험성적서에 의한 값을 사용하되 열전도율 시험을 위한 시료의 평균온도는 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

마. 수평면과 이루는 각이 70도를 초과하는 경사지붕은 별표1에 따른 외벽의 열관류율을 적용할 수 있다.

바. 바닥난방을 하는 공간의 하부가 바닥난방을 하지 않는 공간일 경우에는 당해 바닥난방을 하는 바닥부위는 별표1의 최하층에 있는 거실의 바닥으로 보며 외기에 간접 면하는 경우의 열관류율 기준을 만족하여야 한다.

2. 에너지절약계획서 및 설계 검토서 제출대상 건축물은 별지 제1호 서식 에너지절약계획 설계 검토서 중 에너지성능지표(이하 “에너지성능지표”라 한다) 건축부문 1번 항목 배점을 0.6점 이상 획득하여야 한다.

3. 바닥난방에서 단열재의 설치

가. 바닥난방 부위에 설치되는 단열재는 바닥난방의 열이 슬래브 하부로 손실되는 것을 막을 수 있도록 온수배관(전기난방인 경우는 발열선) 하부와 슬래브 사이에 설치하고, 온수배관(전기난방인 경우는 발열선) 하부와 슬래브 사이에 설치되는 구성 재료의 열저항의 합계는 해당 바닥에 요구되는 총열관류저항(별표1에서 제시되는 열관류율의 역수)의 60% 이상이 되어야 한다. 다만, 바닥난방을 하는 욕실 및 현관 부위와 슬래브의 축열을 직접 이용하는 심야전기이용 온돌 등(한국전력의 심야전력이용기기 승인을 받은 것에 한한다)의 경우에는 단열재의 위치가 그러하지 않을 수 있다.

4. 기밀 및 결로방지 등을 위한 조치

가. 벽체 내표면 및 내부에서의 결로를 방지하고 단열재의 성능 저하를 방지하기 위하여 제2조에 의하여 단열조치를 하여야 하는 부위(창 및 문과 난방공간 사이의 층간 바닥 제외)에는 방습층을 단열재의 실내측에 설치하여야 한다.

나. 방습층 및 단열재가 이어지는 부위 및 단부는 이음 및 단부를 통한

투습을 방지할 수 있도록 다음과 같이 조치하여야 한다.

- 1) 단열재의 이음부는 최대한 밀착하여 시공하거나, 2장을 엇갈리게 시공하여 이음부를 통한 단열성능 저하가 최소화될 수 있도록 조치할 것
- 2) 방습층으로 알루미늄박 또는 플라스틱계 필름 등을 사용할 경우의 이음부는 100mm 이상 중첩하고 내습성 테이프, 접착제 등으로 기밀하게 마감할 것
- 3) 단열부위가 만나는 모서리 부위는 방습층 및 단열재가 이어짐이 없이 시공하거나 이어질 경우 이음부를 통한 단열성능 저하가 최소화 되도록 하며, 알루미늄박 또는 플라스틱계 필름 등을 사용할 경우의 모서리 이음부는 150mm 이상 중첩되게 시공하고 내습성 테이프, 접착제 등으로 기밀하게 마감할 것
- 4) 방습층의 단부는 단부를 통한 투습이 발생하지 않도록 내습성 테이프, 접착제 등으로 기밀하게 마감할 것

다. 건축물 외피 단열부위의 접합부, 틈 등은 밀폐될 수 있도록 코킹과 가스켓 등을 사용하여 기밀하게 처리하여야 한다.

라. 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문은 방풍구조로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

- 1) 바닥면적 3백 제곱미터 이하의 개별 점포의 출입문
- 2) 주택의 출입문(단, 기숙사는 제외)
- 3) 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문
- 4) 너비 1.2미터 이하의 출입문

다. 방풍구조를 설치하여야 하는 출입문에서 회전문과 일반문이 같이 설치되어진 경우, 일반문 부위는 방풍실 구조의 이중문을 설치하여야 한다.

바. 건축물의 거실의 창이 외기에 직접 면하는 부위인 경우에는 기밀성 창을 설치하여야 한다.

5. 영 제10조의2에 해당하는 공공건축물을 건축 또는 리모델링하는 경우 법 제14조의2제1항에 따라 에너지성능지표 건축부문 7번 항목 배점을 0.6점 이상 획득하여야 한다. 다만, 건축물 에너지효율 1++등급 이상 또는 제로에너지건축물 인증을 취득한 경우 또는 제21조제2항에 따라 단위면적당 1차 에너지소요량의 합계가 적합할 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제7조(건축부문의 권장사항) 에너지절약계획서 제출대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 사항을 제15조의 규정에 적합하도록 선택적으로 채택할 수 있다.

1. 배치계획

가. 건축물은 대지의 향, 일조 및 주풍향 등을 고려하여 배치하며, 남향 또는 남동향 배치를 한다.

나. 공동주택은 인동간격을 넓게 하여 저층부의 태양열 취득을 최대한 증대시킨다.

2. 평면계획

가. 거실의 층고 및 반자 높이는 실의 용도와 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능한 낮게 한다.

나. 건축물의 체적에 대한 외피면적의 비 또는 연면적에 대한 외피면적

의 비는 가능한 작게 한다.

다. 실의 냉난방 설정온도, 사용스케줄 등을 고려하여 에너지절약적 조닝계획을 한다.

3. 단열계획

가. 건축물 용도 및 규모를 고려하여 건축물 외벽, 천장 및 바닥으로의 열손실이 최소화되도록 설계한다.

나. 외벽 부위는 외단열로 시공한다.

다. 외피의 모서리 부분은 열교가 발생하지 않도록 단열재를 연속적으로 설치하고, 기타 열교부위는 별표11의 외피 열교부위별 선형 열관류율 기준에 따라 충분히 단열되도록 한다.

라. 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계하고, 특히 열손실이 많은 복층 거실의 창 및 문의 면적은 최소화한다.

마. 발코니 확장을 하는 공동주택이나 창 및 문의 면적이 큰 건물에는 단열성이 우수한 로이(Low-E) 복층창이나 삼중창 이상의 단열성능을 갖는 창을 설치한다.

바. 태양열 유입에 의한 냉·난방부하를 저감 할 수 있도록 일사조절장치, 태양열취득률(SHGC), 창 및 문의 면적비 등을 고려한 설계를 한다. 건축물 외부에 일사조절장치를 설치하는 경우에는 비, 바람, 눈, 고드름 등의 낙하 및 화재 등의 사고에 대비하여 안전성을 검토하고 주변 건축물에 빛반사에 의한 피해 영향을 고려하여야 한다.

사. 건물 옥상에는 조경을 하여 최상층 지붕의 열저항을 높이고, 옥상면에 직접 도달하는 일사를 차단하여 냉방부하를 감소시킨다.

4. 기밀계획

가. 틈새바람에 의한 열손실을 방지하기 위하여 외기에 직접 또는 간접으로 면하는 거실 부위에는 기밀성 창 및 문을 사용한다.

나. 공동주택의 외기에 접하는 주동의 출입구와 각 세대의 현관은 방풍구조로 한다.

다. 기밀성을 높이기 위하여 외기에 직접 면한 거실의 창 및 문 등 개구부 둘레를 기밀테이프 등을 활용하여 외기가 침입하지 못하도록 기밀하게 처리한다.

5. 자연채광계획

가. 자연채광을 적극적으로 이용할 수 있도록 계획한다. 특히 학교의 교실, 문화 및 집회시설의 공용부분(복도, 화장실, 휴게실, 로비 등)은 1면 이상 자연채광이 가능하도록 한다.

나. 삭제

다. 삭제

라. 삭제

6. 삭제

제2절 기계설비부문 설계기준

제8조(기계부문의 의무사항) 에너지절약계획서 제출대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 기계부문의 설계기준을 따라야 한다.

1. 설계용 외기조건

난방 및 냉방설비의 용량계산을 위한 외기조건은 각 지역별로 위험률 2.5%(냉방기 및 난방기를 분리한 온도출현분포를 사용할 경우) 또는 1%(연간 총시간에 대한 온도출현 분포를 사용할 경우)로 하거나 별표7에서

정한 외기온·습도를 사용한다. 별표7 이외의 지역인 경우에는 상기 위험률을 기준으로 하여 가장 유사한 기후조건을 갖는 지역의 값을 사용한다. 다만, 지역난방공급방식을 채택할 경우에는 산업통상자원부 고시 「집단에너지시설의 기술기준」에 의하여 용량계산을 할 수 있다.

2. 열원 및 반송설비

가. 공동주택에 중앙집중식 난방설비(집단에너지사업법에 의한 지역난방공급방식을 포함한다)를 설치하는 경우에는 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제37조의 규정에 적합한 조치를 하여야 한다.

나. 펌프는 한국산업규격(KS B 6318, 7501, 7505등) 표시인증제품 또는 KS규격에서 정해진 효율 이상의 제품을 설치하여야 한다.

다. 기기배관 및 덕트는 국토교통부에서 정하는 「국가건설기준 기계설비공사 표준시방서」의 보온두께 이상 또는 그 이상의 열저항을 갖도록 단열조치를 하여야 한다. 다만, 건축물내의 벽체 또는 바닥에 매립되는 배관 등은 그러하지 아니할 수 있다.

3. 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제10조의 규정을 적용받는 건축물의 경우에는 에너지성능지표 기계부문 10번 항목 배점을 0.6점 이상 획득하여야 한다.

4. 영 제10조의2에 해당하는 공공건축물을 건축 또는 리모델링하는 경우 법 제14조의2제2항에 따라 에너지성능지표 기계부문 1번 및 2번 항목 배점을 0.9점 이상 획득하여야 한다.

제9조(기계부문의 권장사항) 에너지절약계획서 제출대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 사항을 제15조의 규정에 적합하도록 선택적으로 채택할 수 있다.

1. 설계용 실내온도 조건

난방 및 냉방설비의 용량계산을 위한 설계기준 실내온도는 난방의 경우 20℃, 냉방의 경우 28℃를 기준으로 하되(목욕장 및 수영장은 제외) 각 건축물 용도 및 개별 실의 특성에 따라 별표8에서 제시된 범위를 참고하여 설비의 용량이 과다해지지 않도록 한다.

2. 열원설비

가. 열원설비는 부분부하 및 전부하 운전효율이 좋은 것을 선정한다.

나. 난방기기, 냉방기기, 냉동기, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례제어운전이 되도록 한다.

다. 난방기기, 냉방기기, 급탕기기는 고효율제품 또는 이와 동등 이상의 효율을 가진 제품을 설치한다.

라. 보일러의 배출수·폐열·응축수 및 공조기의 폐열, 생활배수 등의 폐열을 회수하기 위한 열회수설비를 설치한다. 폐열회수를 위한 열회수설비를 설치할 때에는 중간기에 대비한 바이패스(by-pass)설비를 설치한다.

마. 냉방기기는 전력피크 부하를 줄일 수 있도록 하여야 하며, 상황에 따라 심야전기를 이용한 축열·축냉시스템, 가스 및 유류를 이용한 냉방설비, 집단에너지를 이용한 지역냉방방식, 소형열병합발전을 이용한 냉방방식, 신·재생에너지를 이용한 냉방방식을 채택한다.

3. 공조설비

가. 중간기 등에 외기도입에 의하여 냉방부하를 감소시키는 경우에는 실내 공기질을 저하시키지 않는 범위 내에서 이코노마이저시스템 등 외

기냉방시스템을 적용한다. 다만, 외기냉방시스템의 적용이 건축물의 총에너지비용을 감소시킬 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

나. 공기조화기 팬은 부하변동에 따른 풍량제어가 가능하도록 가변익축류방식, 흡입베인제어방식, 가변속제어방식 등 에너지절약적 제어방식을 채택한다.

4. 반송설비

가. 냉방 또는 난방 순환수 펌프, 냉각수 순환 펌프는 운전효율을 증대시키기 위해 가능한 한 대수제어 또는 가변속제어방식을 채택하여 부하상태에 따라 최적 운전상태가 유지될 수 있도록 한다.

나. 급수용 펌프 또는 급수가압펌프의 전동기에는 가변속제어방식 등 에너지절약적 제어방식을 채택한다.

다. 공조용 송풍기, 펌프는 효율이 높은 것을 채택한다.

5. 환기 및 제어설비

가. 환기를 통한 에너지손실 저감을 위해 성능이 우수한 열회수형환기장치를 설치한다.

나. 기계환기설비를 사용하여야 하는 지하주차장의 환기용 팬은 대수제어 또는 풍량조절(가변익, 가변속도), 일산화탄소(CO)의 농도에 의한 자동(on-off)제어 등의 에너지절약적 제어방식을 도입한다.

다. 건축물의 효율적인 기계설비 운영을 위해 TAB 또는 커미셔닝을 실시한다.

라. 에너지 사용설비는 에너지절약 및 에너지이용 효율의 향상을 위하여 컴퓨터에 의한 자동제어시스템 또는 네트워킹이 가능한 현장제어장치 등을 사용한 에너지제어시스템을 채택하거나, 분산제어 시스템으

로서 각 설비별 에너지제어 시스템에 개방형 통신기술을 채택하여 설비별 제어 시스템간 에너지관리 데이터의 호환과 집중제어가 가능하도록 한다.

6. 삭제

제3절 전기설비부문 설계기준

제10조(전기부문의 의무사항) 에너지절약계획서 제출대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 전기부문의 설계기준을 따라야 한다.

1. 수변전설비

가. 변압기를 신설 또는 교체하는 경우에는 고효율제품으로 설치하여야 한다.

2. 간선 및 동력설비

가. 전동기에는 기본공급약관 시행세칙 별표6에 따른 역률개선용커패시터(콘덴서)를 전동기별로 설치하여야 한다. 다만, 소방설비용 전동기 및 인버터 설치 전동기에는 그러하지 아니할 수 있다.

나. 간선의 전압강하는 한국전기설비규정을 따라야 한다.

3. 조명설비

가. 조명기기 중 안정기내장형램프, 형광램프를 채택할 때에는 산업통상자원부 고시 「효율관리기자재 운용규정」에 따른 최저소비효율기준을 만족하는 제품을 사용하고, 유도등 및 주차장 조명기기는 고효율 제품에 해당하는 LED 조명을 설치하여야 한다.

나. 공동주택 각 세대내의 현관 및 숙박시설의 객실 내부입구, 계단실의

조명기구는 인체감지점멸형 또는 일정시간 후에 자동 소등되는 조도 자동조절조명기구를 채택하여야 한다.

다. 조명기구는 필요에 따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분하여 설치하여야 하며, 일사광이 들어오는 창측의 전등군은 부분점멸이 가능하도록 설치한다. 다만, 공동주택은 그러하지 않을 수 있다.

라. 공동주택의 효율적인 조명에너지 관리를 위하여 세대별로 일괄적 소등이 가능한 일괄소등스위치를 설치하여야 한다. 다만, 전용면적 60제곱미터 이하인 주택의 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

4. 영 제10조의2에 해당하는 공공건축물을 건축 또는 리모델링하는 경우 법 제14조의2제2항에 따라 에너지성능지표 전기설비부문 8번 항목 배점을 0.6점 이상 획득하여야 한다.

5. 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제6조제3항의 규정을 적용받는 건축물의 경우에는 에너지성능지표 전기설비부문 8번 항목 배점을 1점 획득하여야 한다.

제11조(전기부문의 권장사항) 에너지절약계획서 제출대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 사항을 제15조의 규정에 적합하도록 선택적으로 채택할 수 있다.

1. 수전전설비

가. 변전설비는 부하의 특성, 수용률, 장래의 부하증가에 따른 여유율, 운전조건, 배전방식을 고려하여 용량을 산정한다.

나. 부하특성, 부하종류, 계절부하 등을 고려하여 변압기의 운전대수제어가 가능하도록 배치를 구성한다.

다. 수전전압 25kV이하의 수전설비에서는 변압기의 무부하손실을 줄이

기 위하여 충분한 안전성이 확보된다면 직접강압방식을 채택하며 건축물의 규모, 부하특성, 부하용량, 간선손실, 전압강하 등을 고려하여 손실을 최소화할 수 있는 변압방식을 채택한다.

라. 전력을 효율적으로 이용하고 최대수용전력을 합리적으로 관리하기 위하여 최대수요전력 제어설비를 채택한다.

마. 역률개선용커패시터(콘덴서)를 집합 설치하는 경우에는 역률자동조절장치를 설치한다.

바. 건축물의 사용자가 합리적으로 전력을 절감할 수 있도록 층별 및 임대 구획별로 전력량계를 설치한다.

2. 조명설비

가. 옥외등은 고효율제품인 LED 조명을 사용하고, 옥외등의 조명회로는 격등 점등(또는 조도조절 기능) 및 자동점멸기에 의한 점멸이 가능하도록 한다.

나. 공동주택의 지하주차장에 자연채광용 개구부가 설치되는 경우에는 주위 밝기를 감지하여 전등군별로 자동 점멸되거나 스케줄제어가 가능하도록 하여 조명전력이 효과적으로 절감될 수 있도록 한다.

다. LED 조명기구에는 고효율제품을 설치한다.

라. KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 효율적인 조명설계에 의한 전력에너지를 절약한다.

마. 효율적인 조명에너지 관리를 위하여 층별 또는 구역별로 일괄 소등이 가능한 일괄소등스위치를 설치한다.

3. 제어설비

가. 여러 대의 승강기가 설치되는 경우에는 군관리 운행방식을 채택한

다.

나. 팬코일유닛이 설치되는 경우에는 전원의 방위별, 실의 용도별 통합 제어가 가능하도록 한다.

다. 수변전설비는 종합감시제어 및 기록이 가능한 자동제어설비를 채택 한다.

라. 실내 조명설비는 군별 또는 회로별로 자동제어가 가능하도록 한다.

마. 승강기에 회생제동장치를 설치한다.

바. 사용하지 않는 기기에서 소비하는 대기전력을 저감하기 위해 대기전 력자동차단장치를 설치한다.

4. 건축물에너지관리시스템(BEMS)이 설치되는 경우에는 별표12의 설치기 준에 따라 센서·계측장비, 분석 소프트웨어 등이 포함되도록 한다.

5. 삭제

6. 삭제

제4절 신·재생에너지설비부문 설계기준

제12조(신·재생에너지 설비부문의 의무사항) 에너지절약계획서 제출대상 건축물에 신·재생에너지설비를 설치하는 경우 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 산업통상자원부 고시 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」을 따라야 한다.

제12조의2(신·재생에너지 설비부문의 권장사항) 에너지절약계획서 제출대 상 건축물의 건축주와 설계자 등은 난방, 냉방, 급탕 및 조명에너지 공급 설계 시 신·재생에너지를 제15조의 규정에 적합하도록 선택적으로 채택 할 수 있다.

제3장 에너지절약계획서 및 설계 검토서 작성기준

제13조(에너지절약계획서 및 설계 검토서 작성) 에너지절약 설계 검토서는 별지 제1호 서식에 따라 에너지절약설계기준 의무사항 및 에너지성능지표, 건축물 에너지소요량 평가서로 구분된다. 에너지절약계획서를 제출하는 자는 에너지절약계획서 및 설계 검토서(에너지절약설계기준 의무사항 및 에너지성능지표, 건축물 에너지소요량 평가서)의 판정자료를 제시(전자문서로 제출하는 경우를 포함한다)하여야 한다. 다만, 자료를 제시할 수 없는 경우에는 부득이 당해 건축사 및 설계에 협력하는 해당분야 기술사(기계 및 전기)가 서명·날인한 설치예정확인서로 대체할 수 있다.

제14조(에너지절약설계기준 의무사항의 판정) 에너지절약설계기준 의무사항은 전 항목 채택 시 적합한 것으로 본다.

제15조(에너지성능지표의 판정) ① 에너지성능지표는 평점합계가 65점 이상일 경우 적합한 것으로 본다. 다만, 공공기관이 신축하는 건축물(별동으로 증축하는 건축물을 포함한다)은 74점 이상일 경우 적합한 것으로 본다.

② 에너지성능지표의 각 항목에 대한 배점의 판단은 에너지절약계획서 제출자가 제시한 설계도면 및 자료에 의하여 판정하며, 판정 자료가 제시되지 않을 경우에는 적용되지 않은 것으로 간주한다.

제4장 건축기준의 완화 적용

제16조(완화기준) 영 제11조제2항에 따라 건축물에 적용할 수 있는 세부 완화기준은 별표9에 따르며, 건축주가 건축기준의 완화적용을 신청하는 경우에 한해서 적용한다.

제17조(완화기준의 적용방법) ① 완화기준의 적용은 당해 용도구역 및 용도 지역에 지방자치단체 조례에서 정한 최대 용적률의 제한기준, 건축물 최대 높이의 제한 기준에 대하여 다음 각 호의 방법에 따라 적용한다.

1. 용적률 적용방법

「법 및 조례에서 정하는 기준 용적률」 × [1 + 완화기준]

2. 건축물 높이제한 적용방법

「법 및 조례에서 정하는 건축물의 최고높이」 × [1 + 완화기준]

② 삭제

제18조(완화기준의 신청 등) ① 완화기준을 적용받고자 하는 자(이하 “신청인”이라 한다)는 건축허가 또는 사업계획승인 신청 시 허가권자에게 별지 제2호 서식의 완화기준 적용 신청서 및 관계 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

② 이미 건축허가를 받은 건축물의 건축주 또는 사업주체도 허가변경을 통하여 완화기준 적용 신청을 할 수 있다.

③ 신청인의 자격은 건축주 또는 사업주체로 한다.

④ 완화기준의 신청을 받은 허가권자는 신청내용의 적합성을 지방건축위원회 심의를 통해 검토하고, 신청자가 신청내용을 이행하도록 허가조건에 명시하여 허가하여야 한다.

제19조(인증의 취득) ① 신청인이 인증에 의해 완화기준을 적용받고자 하는 경우에는 인증기관으로부터 예비인증을 받아야 한다.

② 완화기준을 적용받은 건축주 또는 사업주체는 건축물의 사용승인 신청 이전에 본인증을 취득하여 사용승인 신청 시 허가권자에게 인증서 사본을 제출하여야 한다. 단, 본인증의 등급은 예비인증 등급 이상으로 취득하여

야 한다.

제20조(이행여부 확인) ① 인증취득을 통해 완화기준을 적용받은 경우에는 본인증서를 제출하는 것으로 이행한 것으로 본다.

② 이행여부 확인결과 건축주가 본인증서를 제출하지 않은 경우 허가권자는 사용승인을 거부할 수 있으며, 완화적용을 받기 이전의 해당 기준에 맞게 건축하도록 명할 수 있다.

제5장 건축물 에너지 소비 총량제

제21조(건축물의 에너지소요량의 평가대상 및 에너지소요량 평가서의 판정)

① 신축 또는 별동으로 증축하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물은 1차 에너지소요량 등을 평가하여 별지 제1호 서식에 따른 건축물 에너지소요량 평가서를 제출하여야 한다.

1. 「건축법 시행령」 별표1에 따른 업무시설 중 연면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축물

2. 「건축법 시행령」 별표1에 따른 교육연구시설 중 연면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 건축물

3. 삭제

② **건축물**의 에너지소요량 평가서는 단위면적당 1차 에너지소요량의 합계가 200 kWh/m²년 미만일 경우 적합한 것으로 본다. 다만, 공공기관 건축물은 140 kWh/m²년 미만일 경우 적합한 것으로 본다.

제22조(건축물의 에너지소요량의 평가방법) 건축물 에너지소요량은 ISO 52016 등 국제규격에 따라 난방, 냉방, 급탕, 조명, 환기 등에 대해 종합적으로 평가하도록 제작된 프로그램에 따라 산출된 연간 단위면적당 1차 에너지

지소요량 등으로 평가하며, 별표10의 평가기준과 같이 한다.

제6장 보칙

제23조(복합용도 건축물의 에너지절약계획서 및 설계 검토서 작성방법 등)

- ① 에너지절약계획서 및 설계 검토서를 제출하여야 하는 건축물 중 비주거와 주거용도가 복합되는 건축물의 경우에는 해당 용도별로 에너지절약계획서 및 설계 검토서를 제출하여야 한다.
- ② 다수의 동이 있는 경우에는 동별로 에너지절약계획서 및 설계 검토서를 제출하는 것을 원칙으로 한다.(다만, 공동주택의 주거용도는 하나의 단지로 작성)
- ③ 설비 및 기기, 장치, 제품 등의 효율·성능 등의 판정 방법에 있어 분기준에서 별도로 제시되지 않는 것은 해당 항목에 대한 한국산업규격(KS)을 따르도록 한다.
- ④ 기숙사, 오피스텔은 별표1 및 별표3의 공동주택 외의 단열기준을 준수할 수 있으며, 별지 제1호서식의 에너지성능지표 작성 시, 기본배점에서 비주거를 적용한다.

제24조(에너지절약계획서 및 설계 검토서의 이행) ① 허가권자는 건축주가 에너지절약계획서 및 설계 검토서의 작성내용을 이행하도록 허가조건에 포함하여 허가한다.

- ② 작성책임자(건축주 또는 감리자)는 건축물의 사용승인을 신청하는 경우 별지 제3호 서식 에너지절약계획 이행 검토서를 첨부하여 신청하여야 한다.

제25조(에너지절약계획 설계 검토서 항목 추가) 국토교통부장관은 에너지절

약계획 설계 검토서의 건축, 기계, 전기, 신재생부분의 항목 추가를 위하여
수요조사를 실시하고, 자문위원회의 심의를 거쳐 반영 여부를 결정할 수
있다.

제26조(운영규정) 규칙 제7조제5항에 따른 운영기관의 장은 에너지절약계획
서 및 에너지절약계획 설계 검토서의 작성·검토 업무의 효율화를 위하여
필요한 때에는 이 기준에 저촉되지 않는 범위 안에서 운영규정을 제정하여
운영할 수 있다.

제27조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에
관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매3년이
되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여
개선 등의 조치를 하여야 한다.